



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλίας
Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 30200 – Μεσολόγγι
Πληροφορίες : Μπλάχουρας Νικόλαος
Τηλέφωνο : 26313 61117
E-mail : trn5@aitolia.pde.gov.gr

Μεσολόγγι, 29/03/2018
Αρ. Πρωτ.: οικ. 100070/1642

ΠΡΟΣ: BUSINESS ENERGY Α.Ε.
Κηφισίας 10 Μαρούσι
Τ.Κ. 15125

Κοιν. 1) Δασαρχείο Αμφιλοχίας Τ.Π. 305 00
2) ΥΠΕΝ Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος,
Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων
Μεσογείων 119 Τ.Κ. 115 26 – Αθήνα

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική επιθεώρηση του έργου: « Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14 MW στη θέση «Χιονάκι» του Δ. Αμφιλοχίας»

Σχετ.:


1. Ο Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011).
2. Η υπ' αρ. οικ. 19802-1/4-05-2012 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: Β4910-8Α1) με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου « Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14 MW στη θέση στη θέση «Χιονάκι» του Δ. Αμφιλοχίας Νομού Αιτωλοακαρνανίας της εταιρείας Business Energy Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτ 65966/08-05-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΥΝΦΚ-ΟΡΙΦ-Β4Π)
3. Το υπ αρ. πρωτ. οικ. 23724-07-2017 έγγραφο ΥΠΕΝ /Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων
4. Η από 09-11-2017 έκθεση αυτοψίας

Σε συνέχεια του (3) σχετική και στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και προγράμμάτων τακτικών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4014/2011 (Α' 209), διενεργήθηκε επιθεώρηση στο έργο του θέματος και συντάχθηκε η (4) σχετική έκθεση.

Κατά το χρόνο ελέγχου το έργο ευρίσκονταν στη φάση κατασκευής, διανοίγονταν οι οδοί πρόσβασης είχαν εκτελεσθεί οι γεωτρήσεις στις θέσεις έδρασης των ανεμογεννητριών Βάσει της αποψιάς διαπιστώθηκε ότι στο σημείο με σχετικές συντεταγμένες Χ:0271415, Υ:4329734 και σε εκτεινόμενο μήκος 150m η διάνοιξη της οδού μετρήθηκε έχοντας πλάτος 9 μέτρα, γεγονός που υπερβαίνει τα πέντε(5) μέτρα που καθορίζονται στη (2) σχετική

Κατόπιν αυτών και να ειφράσετε τις απόψεις σας, εντός πέντε (5) ημερών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην ενδεχόμενη επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το Ν.1650/86 όπως ισχύει.

Συνημμένα: Έκθεση αυτοψίας και φωτογραφικό παράρτημα σε όλους.



Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Περιβάλλοντος & Χ/κού Σχ/σμού

Λυκούργος Σταματελάτος
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό.