

Συνημμένο: 1**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ**

της

Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Επιχείρηση : KONEΞ Α.Ε.**Έδεσσα, 7-2-2019**

Οι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π. Ε. Πέλλας, που ορίστηκαν με τις με αριθ. πρωτ. οικ.366335(2040)/23-7-2018 και οικ.381173(2116)/1-8-2018 εντολές ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π. Ε. Πέλλας διενήργησαν αυτοψίες στις 24-7-2018 και 1-8-2018 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας «KONEΞ Α.Ε.» που βρίσκεται στο 1ο χλμ της εθνικής οδού Σκύδρας - Γιαννιτσών και προέβησαν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των υγρών αποβλήτων αυτού, όπου διαπιστώθηκε ότι:

Υπήρχε σύστημα βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου που λειτουργούσε, ενώ στις 1-8-2018 υπήρχε διάθεση τμήματος των αποβλήτων στον ενδιάμεσο αποδέκτη χωρίς επεξεργασία, όπως αναγράφεται και στην σχετική έκθεση αυτοψίας, από τον οποίο και ελήφθησαν και δείγματα προς ανάλυση.

Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των υγρών αποβλήτων από το εργαστήριο της εταιρείας «ENVIROLAB ΙΚΕ», είχαν ως εξής:

Ημερ.	BOD (mg/L) Επιτρεπόμενο Όριο (40)	COD (mg/L) Επιτρεπόμενο Όριο (120)	Αιωρ. Στερεά (mg/L) Επιτρεπόμενο Όριο (40)	Ολικά Κολοβα- κτηριοειδή (*10 ³) Επιτρεπόμενο Όριο 500K/100ml	Κοπρανώδη Κο- λοβακτηριοειδή Επιτρεπόμενο Όριο 100K/100ml	pH Επιτρεπόμενες τιμές (6,5-8,5)
24/7/2018	N.D., N.D., N.D.	N.D., N.D., N.D.	N.D., N.D., N.D.	1600, 1200, 1500	90, 140, 60	7,6 - 7,6 - 7,6
	N.D.	N.D.	N.D.	(M.O.: 1433,3)	(M.O.: 96,7)	(M.O.: 7,6)
1/8/2018	N.D., N.D., N.D.	N.D., N.D., N.D.	37, 42, 41	7200, 6300, 5900	2000, 1100, 1600	7,7 - 7,8 - 7,8
	N.D.	N.D.	(M.O.: 40)	(M.O.: 6466,7)	(M.O.: 1566,7)	(M.O.: 7,8)
1/8/2018 (αποδέκτης)	72, 79	248, 284	92, 88	46000, 54000	60000, 40000	6,7 - 6,7
	(M.O.: 75,5)	(M.O.: 266)	(M.O.: 90)	(M.O.: 50000)	(M.O.: 50000)	(M.O.: 6,7)

(Σημείωση N.D.: Μη ανιχνεύσιμος οργανισμός)

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι **δεν τηρούνταν οι προδιαγραφές για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου στον τελικό αποδέκτη (T66)**, όπως αυτές αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 11598 από 12^ο του 2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς τμήμα της ποσότητας των υγρών αποβλήτων οδηγούνταν στον αποδέκτη χωρίς την προβλεπόμενη επεξεργασία, με αποτέλεσμα να προκαλείται ρύπανση του αποδέκτη.

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισηγούμαστε την επιβολή προστίμου ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ **(3.660€)** σωρευτικά.

Τα μέλη του κλιμακίου:

1. Αργυράκης Στέφανος
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος
3. Παπαδόπουλος Σπυρίδων
4. Σταματιάδης Σπυρίδων