



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ερμούπολη: 29-3-2019
Αρ. Πρωτ.: 8357/92

Ταχ. Δ/ση: Σ. Καράγιωργα 22, Ερμούπολη Σύρος
Πληροφορίες: Γ. Πουλιούδης
Τηλέφωνο: 22810 98862
Fax: 22810 98804
Ταχ. Κώδικας: 84100
e-mail: g.poulioudis@2878.syzefxis.gov.gr

Προς: 1. ΑΔΜΗΕ
Δυρραχείου 89, Αθήνα, τκ 10443
(με αποδεικτικό επίδοσης)

ΘΕΜΑ: Κλήση για την παροχή απόψεων που αφορά σε παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (υποσταθμός 150kV/MT Σύρου) που βρίσκεται στη περιοχή «Λαζαρέτα», νήσου Σύρου.

- Σχετ.:** 1. Η από 7-12-2019 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.
2. Η ΚΥΑ 138667/16-9-2009 περί έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του εν θέματι έργου.
3. Η με αρ. πρ. 153166/3-11-2015 απόφαση τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου.

Σας γνωρίζουμε, ότι κατόπιν τακτικού μερικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του έργου «Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ελληνικό διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υποσταθμός 150kV/MT Σύρου)», που βρίσκεται στη θέση «Λαζαρέτα» νήσου Σύρου διαπιστώθηκε ότι:

1. Δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά παράβαση του όρου δ.8 της ΑΕΠΟ του έργου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Δεν είχε πραγματοποιηθεί η συντήρηση των φορητών μέσων πυρόσβεσης κατά παράβαση του όρου δ.7 της ΑΕΠΟ του έργου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Δεν είχε πραγματοποιηθεί η περιμετρική δέντροφύτευση κατά μήκος της περιφραξης κατά παράβαση του όρου δ.1 της ΑΕΠΟ του έργου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) ως ισχύει, καλούμε τον ΑΔΜΗΕ, ως υπεύθυνο φορέα λειτουργίας του υπόψη έργου, όπως υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα εντός 10 ημερών από την παραλαβή του παρόντος, με το οποίο θα εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τα παραπάνω και τις διαπιστώσεις που περιγράφονται στη συνημμένη έκθεση αυτοψίας.

Σας ενημερώνουμε, ότι σε περίπτωση που δεν καταθέσετε στην υπηρεσία μας εντός της παραπάνω προθεσμίας τις απόψεις σας ή εάν αυτές δεν κριθούν επαρκείς από πλευράς μας, η υπηρεσία μας υποχρεούται να επιβάλλει τις σχετικές διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο) που προβλέπονται από το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και ισχύει.



Με Ε.Π.
Η Προϊστάμενη της Δ/σης


Μαρία Γιαννακοπούλου

Συνημμένα:

1. Η από 7-12-2018 έκθεση αυτοψίας.

Εσωτερική διανομή

- ① Φάκελος υπόθεσης (Κ.Συρ.Φ47)
2. Χρονολογικό αρχείο



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ & ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 5

Α/Α	ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ	ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ & ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΑΔΑΜΙΤΣ	Τ.κ 10443 ΑΘΗΝΑ			
2	ΔΙΜΟΣ ΜΙΛΩΝΙ	Τ.κ 84600 ΜΙΛΩΝΙ	RE633603892GR	ΜΑΘ	92
3	ΑΥΡΡΩΣ ΣΑΜΒΩΝΙΔΗΣ	Τ.κ 84600 ΜΙΛΩΝΙ	RE633603901GR	ΜΑΘ	198,466
4	ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΚΗ	Τ.κ 84600 ΜΙΛΩΝΙ	RE633603915GR	ΑΤ	636
5	ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΚΑΤΜΑΝΗΣ	Τ.κ 11471 ΑΘΗΝΑ	RE633603963GR	ΜΑΤ	625
6	ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΓΩΣ	Τ.κ 14572 ΑΘΗΝΑ	RE633603977GR	ΜΑΤ	631
7	ΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥ	Τ.κ 19202 ΠΑΙΔΙΑ	RE633603985GR	ΜΑΤ	631
8	ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ	Τ.κ 84500 ΑΥΡΡΩΣ	RE633603994GR	ΑΡ	631
9	ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	Τ.κ 15349 ΑΥΡΩΣΣΑ	RE633603946GR	ΜΑΤ	631
10			RE633603950GR	ΜΑΘ	631
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1-4-2019



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΩΝΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 (Όνομο * Σφραγίδα)

ΑΝΑΣΤΑΣΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ
 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

(Όνομο - Σφραγίδα)