



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πάτρα, 23-11-2018

Αριθμ. Πρωτ. : 192046 / 3159

Ταχ. Δ/νση : Αρέθα & Παπαδιαμάντη 14
Ταχ. Κώδικας : 264 43 - ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Ζ. Σπηλιόπουλος
Τηλέφωνο : 2613 613 270
FAX : 2610 453294

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑ Πατρών
Ακτή Δυμαίων 48
263 33 - Πάτρα

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ : Πόρισμα για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πάτρας.

ΣΧΕΤ. : 1) Η αρ. πρωτ. οικ. 237/24-07-2017 έγγραφο του ΣΕΠΔΕΜ ΥΠΕΝ.

- 2) Η αρ. πρωτ. οικ. 175134/26-09-2014 Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ανανέωσης, τροποποίησης και κωδικοποίησης των περιβαλλοντικών όρων του ΒΙΟ.ΚΑ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3) Το αρ. πρωτ. 331558/6269/17/23-01-2018 έγγραφό μας σχετικά με τον έλεγχο – επιτόπια αυτοψία στην Ε.Ε.Λ. Πάτρας.
- 4) Το αρ. πρωτ. οικ. 156850/2547/21-05-2018 έγγραφό μας.
- 5) Οι αρ. πρωτ.10531 Β3'/11-06-2018 έγγραφο- έγγραφες απόψεις της ΔΕΥΑ Πατρών (αρ. πρωτ. 192046/3159/21-06-2018 της υπηρεσίας μας)

Σε συνέχεια του ανωτέρω (4) σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω (5) σχετικό έγγραφο απόψεων της ΔΕΥΑ Πατρών, προκύπτουν τα ακόλουθα :

- α) Ύπαρξη αποδεικτικού υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2017, καθώς και την Ετήσια Έκθεση Παραγωγής Αποβλήτων για το έτος 2017, όπως αυτή κατατέθηκε στο ΗΜΑ.
- β) Ύπαρξη πρωτοκόλλου παραλαβής ιλύος και τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης μη επικινδύνων αποβλήτων από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες όσον αφορά τον κωδικό ΕΚΑ 19 08 05
- γ) Ύπαρξη ζυγολογίων και δελτίων ημερήσιας κίνησης οχημάτων της ΔΕΥΑ όσον αφορά τους κωδικούς ΕΚΑ 19 08 01 (εσχαρίσματα) και ΕΚΑ 19 08 02 (απόβλητα από εξάμμωση).
- δ) Βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων για αποθήκευση, έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων καθώς και δελτίο αποστολής από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες όσον αφορά τα απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ 16 05 06*

Σχετικά με την διαπιστωθείσα υπέρβαση της τιμής του αμμωνιακού αζώτου, όπως αναφέρεται στο ως άνω (4) σχετικό έγγραφό μας, κάνουμε δεκτές τις απόψεις σας καθώς η μέτρηση αυτή αποτελεί μια παραδοξότητα και δεν συνάδει με τις λοιπές τιμές των λοιπών παραμέτρων που μετρήθηκαν. Επίσης γίνεται αποδεκτό το γεγονός ότι οι μετρούμενες τιμές αγωγιμότητας είχαν μεγάλες διακυμάνσεις, την ημέρα εκείνη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεμποδίσεις που αλλοιώνουν την μέτρηση των αμμωνιακών ιόντων. Το γεγονός αυτό προκύπτει και από το ότι δείγμα που ελήφθη από την έξοδο των εγκαταστάσεων την ίδια ημερομηνία και μετρήθηκε στο εργαστήριο της ΔΕΥΑ έδειξε τιμή αμμωνιακών 0,6 mg/lit.

Τέλος επισημαίνεται ότι, όπως αναγράφεται και στην παράγραφο Δ.4.γ. του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997, λαμβάνεται υπόψη ο ετήσιος μέσος όρος των τιμών των δειγμάτων και όχι μία μεμονωμένη σημειακή μέτρηση με αποτέλεσμα να μη στοιχειοθετείται περιβαλλοντική παράβαση.

Για τη Δ/ση Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.