



ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Ταχ. Δ/ση : Αρέθα & Αλ. Παπαδιαμάντη 14
Ταχ. Κώδικας : 264 43, Πάτρα
Πληροφορίες : Παπουτσή Γ., Τσαρούχη Ελ.
Τηλέφωνο : 2613 – 613 253 ,267
FAX : 2610 - 453294

ΠΡΟΣ: «Ροδέα Ο.Ε.»
Μάνεσι, Καλαβρύτων
ΚΟΙΝ: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας,
Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και
Χωροταξίας.
(Συν/να: Η από 5-08-19 επιτόπια έκθεση
αυτοψίας)

Θέμα: Διενέργεια τακτικού ελέγχου στα Κατασκηνωτικά Κέντρα Περιβαλλοντικής
Ευαισθησίας και Αγωγής «Ροδέα Ο.Ε.» που βρίσκεται στη θέση Χαμοκέλες Μάνεσι
Δ. Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας.

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 34929/806/7-6-2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Σώματος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ.
β) Η με αρ. πρωτ. 72750/11-4-2018 Απόφαση Ανανέωσης –Τροποποίησης-
Αναδιατύπωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Δ/ση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
γ) Την με αρ. πρωτ. 253470/4526/28-8-2019 υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που
ζητήθηκαν στην από 5-8-2019 επιτόπια έκθεση αυτοψίας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την υπηρεσία μας
στις 5-8-2019 στην επιχείρησή σας με την επωνυμία «Ροδέα Ο.Ε.» που βρίσκεται στη θέση
Χαμοκέλες Μάνεσι Δ. Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας.

Κατά την αυτοψία και την προσκόμιση των στοιχείων του ως άνω (γ) σχετικού
διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Η επιχείρηση βρισκόταν σε λειτουργία και τα παραγόμενα υγρά απόβλητα οδηγούνταν
κατ'αρχήν σε στεγανή δεξαμενή καθίζησης και στη συνέχεια σε υπεδάφιο πεδίο όπως όριζε η
υπ. αριθμ. 1748/24761/6-5-2015 ΑΕΠΟ. Δεν έχουν γίνει ακόμα ενέργειες για την εναρμόνιση
της με την με αρ. πρωτ. 72750/11-4-2018 Απόφαση Ανανέωσης- Τροποποίησης –
Αναδιατύπωσης ΑΕΠΟ όπως αυτά αναφέρονται στο κεφ Γ2 αυτής.
- Η υδροδότηση της κατασκήνωσης γίνεται από υφιστάμενη γεώτρηση βάθους διάτρησης
240μ. Για την αποθήκευση του νερού υπάρχουν τρεις δεξαμενές νερού συνολικής
χωρητικότητας 20m³ κατ'εφαρμογή του όρου 38 της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ.
- Πραγματοποιούνται χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού της γεώτρησης δύο (2)
φορές κατά την ετήσια περίοδο λειτουργίας της κατασκήνωσης κατ'εφαρμογή του όρου 42
της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ.
- Υπάρχει η άδεια χρήσης υδρευτικής γεώτρησης με αρ. πρωτ. 48313/26-6-2017 (ΑΔΑ:
7ΑΒ60Ρ1Φ-7ΧΡ) της Δ/σης Υδάτων Δυτ. Ελλάδος Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. ενώ έχει χορηγηθεί και

πιστοποίηση καταλληλότητας νερού από το Πανεπιστήμιο Πατρών-Ιατρική Σχολή κατ'εφαρμογή του όρου 44 και 101 της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ.

- Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης η κολυμβητική δεξαμενή δε λειτούργησε έως τις 20 Ιουλίου του 2019 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Κατά συνέπεια πάρθηκε ένα μόνο δείγμα στις 5-8-2019 τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται στον κάτωθι πίνακα:

Παράμετρος	Μονάδα	Όρια	Κολυμβητική Δεξαμενή A13884
Escherichia coli (ISO 9308-1:2014)†	CFU/100ml	0 CFU/100ml	0
Staphylococcus spp100	CFU/100ml	0 CFU/100ml	0
Ολικά κολοβακτηριοειδή (ISO 9308-1:2014)†	CFU/100ml	15 CFU/100ml	0
Σύνολο αερόβιων μικροοργανισμών στους 36±(ISO 9308-1:2014)†	CFU/ml	200 CFU/ml	<10

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το δείγμα δεν υπερβαίνει τα όρια της Υγειονομικής Διάταξης Γ11/443/73 (ΦΕΚ87/Β/73).

- Γίνεται ξεχωριστή συλλογή ΑΣΑ και ανακυκλώσιμων υλικών σε μπλε και πράσινους κάδους.
- Τα χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια των μαγειριών συλλέγονται και διατίθενται σε κατάλληλες εταιρείες διαχείρισης (Collectoil εταιρεία συλλογής τηγανισμένων ελαίων)κατ'εφαρμογή του όρου 60 της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ.
- Δεν υπάρχουν λοιπά ρεύματα αποβλήτων καθώς και επικίνδυνα απόβλητα εντός της δραστηριότητας.
- Έχει λάβει χώρα η καταχώρηση στο ΗΜΑ με ημερομηνία 5-8-2019. Όμως δεν προσκομίστηκαν ετήσιες εκθέσεις παραγωγής αποβλήτων κατά παράβαση του όρου 68 της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ .
- Δεν υπάρχουν παραστατικά διάθεσης της ύλης που προκύπτει από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων κατά παράβαση των όρων 76 και 77 της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ.
- Οι ηλεκτρογεννήτριες είναι τοποθετημένες σε οικίσκο, σε μεγάλη απόσταση από τους κοιτώνες. Πραγματοποιείται συντήρηση των ηλεκτρογεννητριών και των καυστήρων. Μας προσκομίστηκαν σχετικά παραστατικά με καταγεγραμμένες μετρήσεις κατ'εφαρμογή των όρων 87 και 107 της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ.
- Ύπαρξη του με αρ. πρωτ. 917 Φ.701.20/07-06-2019 πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας από την Π.Υ. Καλαβρύτων κατ'εφαρμογή του όρου 12 της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ.
- Κατά τα λοιπά διαπιστώθηκε η τήρηση των όρων 39,43,51,53,57και 59 της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ.

Κατόπιν τούτων καλείστε, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από τη λήψη του παρόντος, να προσκομίσετε στην υπηρεσία μας τα εξής:

- α) Τις απόψεις σας σχετικά με τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις και
- β) Ενέργειες που τυχόν έχουν λάβει χώρα για την κατασκευή του νέου συστήματος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων έτσι ώστε να υπάρξει εφαρμογή της νέας τροποποιημένης ΑΕΠΟ (σχετ.β).

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει, για τη νέα περίοδο λειτουργία ήτοι 2020, να έχετε εφαρμόσει πλήρως τις προβλέψεις της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ , σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα για τις όποιες τυχόν ενέργειες τροποποίησης της, καθώς η μη εφαρμογή

των τιθέμενων όρων της αποτελεί παράβαση αυτών και θα επιφέρει δυσμενείς διοικητικές κυρώσεις βάσει του Ν. 4014/11.

**Για τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Π.Δ.Ε.
Ο Προϊστάμενος**

Λοκούργος Σταματελάτος
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Ε.Δ.: 1. Χ.Α., 2. Φ/Τ.Ε., 3. Παπουτσή Γ.