



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  
Περιβάλλοντος & Υποδομών  
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Σχετ.: 250135/4450

Ταχ. Δ/ση : Αρέθα & Αλ. Παπαδιαμάντη 14  
Ταχ. Κώδικας : 264 43, Πάτρα  
Πληροφορίες : Τσαρούχη Ελ.  
Τηλέφωνο : 2613 - 613267  
FAX : 2610 - 453294

**ΠΡΟΣ:** UNILEVER – KNORR A.B.E.E.  
72<sup>ο</sup> χλμ Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου  
Τ.Κ. 27300, Γαστούνη  
**(Με απόδειξη παραλαβής)**

**Θέμα:** Διενέργεια τακτικού ελέγχου στο εργοστάσιο επεξεργασίας νωπής τομάτας ιδιοκτησίας της «UNILEVER – KNORR A.B.E.E.» που βρίσκεται στο 72<sup>ο</sup> χλμ της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου στη Γαστούνη Δ. Πηνειού Π.Ε. Ηλείας.

- Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 237/24-07-17 έγγραφο του ΣΕΠΔΕΜ, καθώς και το με αρ. πρωτ. 34929/806/07-06-18 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ σχετικά με τους τακτικούς ελέγχους για τα έτη 2018 και 2019.
- β) Η με αρ. πρωτ. 28246/19-12-94 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/σης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
- γ) Η με αρ. πρωτ. 45486/24-04-00 ανανέωση ΑΕΠΟ από τη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
- δ) Η με αρ. πρωτ. 4006/24-05-05 ανανέωση ΑΕΠΟ από τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
- ε) Η με αρ. πρωτ. 1513/11-02-09 ανανέωση ΑΕΠΟ από τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
- στ) Η με αρ. πρωτ. 3696/88928/30-10-12 τροποποίηση ΑΕΠΟ από τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. Δυτικής Ελλάδας της ΑΔΠΔΕΙ.
- ζ) Η από 29-07-19 επιτόπια έκθεση αυτοψίας.
- η) Το με αρ. πρωτ. 227151/3989/29-07-19 (ορθή επανάληψη 30-07-19) έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου (αποστολή δείγματος για ανάλυση).
- θ) Το με αρ. πρωτ. 30/059/000/4761/16-08-19 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου (αποτελέσματα αναλύσεων).
- ι) Η από 28-08-19 αίτηση της εταιρείας, με την οποία προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας τα στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφ. ΙΒ της ανωτέρω (ζ) σχετικής επιτόπιας έκθεσης αυτοψίας.
- κ) Η ΚΥΑ με αρ. οικ. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β'/15-04-1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο».
- λ) Η υπ' αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017) ΚΥΑ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης...».

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την υπηρεσία μας στις 29-07-2019 στο εργοστάσιο επεξεργασίας νωπής τομάτας ιδιοκτησίας σας, που βρίσκεται στη Γαστούνη Δ. Πηνειού Π.Ε. Ηλείας, κατά την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Για την επιχείρηση έχει εκδοθεί η (β) σχετική ΑΕΠΟ, καθώς και οι (γ-στ) ανανεώσεις/τροποποιήσεις αυτής. Επίσης έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. Φ14.2/3079/873/22-05-08

άδειας λειτουργίας της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας ΠΔΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 59797/837/09-04-12 Απόφαση λόγω αλλαγής φορέα.

- Η επιχείρηση διαθέτει τρεις (3) ατμολέβητες, για τους οποίους σαν καύσιμη ύλη χρησιμοποιείται το μαζούτ. Με το (ι) σχετικό προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία μας ενδεικτικές μετρήσεις αέριων ρύπων καθώς και φύλλα συντήρησης λέβητα για το έτος 2019, κατ' εφαρμογή του όρου 4στ της (β) σχετικής ΑΕΠΟ και της (κ) σχετικής ΚΥΑ. Από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι οι τιμές των μετρούμενων παραμέτρων είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων, όπως αυτά ορίζονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ.
- Για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος από τυχόν διαρροές μαζούτ, οι δεξαμενές αποθήκευσης αυτού είναι τοποθετημένες επί στεγανού εδάφους και διαθέτουν δεξαμενές ασφαλείας, κατ' εφαρμογή της εγκεκριμένης ΜΠΕ.
- Η δραστηριότητα υπάγεται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ (IED) και διαθέτει τη με αρ. πρωτ. 214056/31-12-12 άδεια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη Δ/ση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ.
- Τα υγρά απόβλητα της επιχείρησης οδηγούνται σε μονάδα επεξεργασίας, κατ' εφαρμογή του όρου 4α της (β) σχετικής ΑΕΠΟ. Επίσης πραγματοποιούνται χημικές αναλύσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη (αποστραγγιστική τάφρος), κατ' εφαρμογή του όρου 4γ της (β) σχετικής ΑΕΠΟ.
- Με το (ι) σχετικό προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία μας ενδεικτικά αποτελέσματα των αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας για το έτος 2019, τα οποία είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων της με αρ. πρωτ. 9324/2000/27-04-01 οριστικής άδειας διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της Δ/σης Υγείας κ' Πρόνοιας Ν.Α. Ηλείας, **χωρίς ωστόσο να γίνεται ανάλυση στο σύνολο των παραμέτρων που αναφέρονται σε αυτή όπως προβλέπεται στον όρο 4γ της (β) σχετικής ΑΕΠΟ.** Κατά την αυτοψία ελήφθη δείγμα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων (θ' σχετικό) παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Μετρούμενη παράμετρος	Αποτελέσματα αναλύσεων	Επιτρεπόμενα όρια
BOD <sub>5</sub> (mg/l)	102	< 30
COD (mg/l)	125	< 120
SS (mg/l)	63	< 40
pH	7.8	6.5 - 8.5
Χλωριόντα (mg/l)	85.2	500
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (μS/cm)	820	3000

Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα προκύπτει **υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων της με αρ. πρωτ. 9324/200/27-04-2001 οριστικής άδειας διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της Δ/σης Υγείας κ' Πρόνοιας Ν.Α. Ηλείας όσον αφορά τις παραμέτρους BOD, COD και SS** και συνεπώς θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 21 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει.

- Τα αστικά λύματα οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, κατ' εφαρμογή της εγκεκριμένης ΜΠΕ. Με το (ι) σχετικό προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία μας ενδεικτικά παραστατικά εκκένωσης του βόθρου.
- Η ιλύς από τη μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της επιχείρησης διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό, κατ' εφαρμογή του όρου 1γ της (β) σχετικής ΑΕΠΟ. Με το (ι) σχετικό προσκομίσθηκαν ενδεικτικά παραστατικά διάθεσης αυτής.
- Τα υπολείμματα α' υλών (φλοιοί ή σπόροι, καρποκύτταρο και υπολειπόμενες ίνες της α' ύλης) διατίθενται ως ζωοτροφές, κατ' εφαρμογή του όρου 1γ της (β) σχετικής ΑΕΠΟ. Με το (ι) σχετικό προσκομίσθηκαν ενδεικτικά παραστατικά διάθεσης αυτών.
- Τα χρησιμοποιημένα μεταλλικά βαρέλια και κυτία, καθώς και τα υπολείμματα συσκευασιών διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες/συλλέκτες για ανακύκλωση, κατ' εφαρμογή της εγκεκριμένης ΜΠΕ. Με το (ι) σχετικό προσκομίσθηκαν ενδεικτικά παραστατικά διάθεσης αυτών.

11. Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά και ορυκτέλαια από την περιοδική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας, καθώς και τα λοιπά επικίνδυνα απόβλητα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για διαχείριση κατ' εφαρμογή της εγκεκριμένης ΜΠΕ και του Π.Δ. 82/2004. Με το (ι) σχετικό προσκομίσθηκαν ενδεικτικά παραστατικά διάθεσης αυτών.
12. Ο περιβάλλοντας χώρος του εργοστασίου ήταν καθαρός από α' ύλες και στερεά/υγρά απόβλητα.
13. Δεν διαπιστώθηκαν οσμές στο χώρο της επιχείρησης.
14. Έχει γίνει καταχώριση της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και έχει υποβληθεί η έκθεση αποβλήτων έτους 2018, κατ' εφαρμογή της Υ.Α. οικ. 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037/Β), όπως ισχύει.
15. Για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του εργοστασίου χρησιμοποιούνται έξι (6) γεωτρήσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 283284/15-01-19 άδεια χρήσης νερού για βιομηχανική χρήση από τη Δ/ση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της ΑΔΠΔΕΙ.
16. Οι γεωτρήσεις διαθέτουν υδρόμετρα, κατ' εφαρμογή του όρου Γ3 της (στ) σχετικής ΑΕΠΟ.
17. Με το (ι) σχετικό προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία μας ενδεικτικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού των γεωτρήσεων για το έτος 2018, κατ' εφαρμογή του όρου Γ5 της (στ) σχετικής ΑΕΠΟ. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαπιστώνεται **υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων, όπως αυτά ορίζονται στην (λ) σχετική ΚΥΑ και ειδικότερα στο Παράρτημα Ι, Μέρος Γ αυτής.**

Κατόπιν τούτων καλείστε, εντός χρονικού διαστήματος **πέντε (5) ημερών** από τη λήψη του παρόντος, να αποστείλετε στην υπηρεσία μας τα κάτωθι:

- i)** Φωτοαντίγραφο του θεωρημένου βιβλίου καταγραφής των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας για όλο το έτος 2019.
- ii)** Το σύνολο των αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού και των 6 γεωτρήσεων για τα έτη 2016–2019, έτσι ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την ποιότητά του διαχρονικά.
- iii)** Να μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων.

Επιπλέον καλείστε, **εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος**, να προσκομίσετε στην υπηρεσία μας τις απόψεις σας σχετικά με τις ανωτέρω διαπιστωμένες παραβάσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει.

**Για τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**Π.Δ.Ε.**

**Ο Προϊστάμενος**

**Λυκούργος Σταματελάτος**

**Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό**

**Ε.Δ.:** 1. Χ.Α., 2. Φ/Τ.Ε., 3. Τσαρούχη Ελ.