



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

Ημερ.: 11 Οκτωβρίου 2019

Αριθ. πρωτ.: οικ. 637210(2597)

Πληροφορίες : Στέλλα Λαμπάδα
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, 58200 Έδεσσα
Τηλέφωνο : 2381351263
Fax : 2381351263
E-mail : stelvag@pella.gr

Προς: Παν. Π. Κρυσταλλίδης - Σ.Κ.Ο.
Α.Ε.

6^ο χλμ Σκύδρας - Αριδαίας
58500 Σκύδρα

(Με απόδειξη παραλαβής)

Θέμα: Προστασία περιβάλλοντος από υγρά βιομηχανικά απόβλητα.

Κατά την θερινή μεταποιητική περίοδο του 2019 οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π. Ε. Πέλλας βάσει του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων (Αριθ. πρωτ. 34929/806/ 7-6-2018 Επιστολή του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ με θέμα «Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων (άρθρο 20 του ν.4014/2011/Α'209)»), όπως ορίστηκαν με τις με αριθ. πρωτ. οικ.445371(1758)/12-7-2019 και οικ.459678(1830)/18-7-2019 & οικ. 478932(1914)/26-7-2019 εντολές ελέγχου της Αναπληρώτριας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας διενήργησαν αυτοψίες στις 16-7-2019, 23/7/2019 και 30/7/2019 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου σας που βρίσκεται στο 6^ο χλμ. της οδού Σκύδρας - Αριδαίας και προέβησαν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων των υγρών αποβλήτων από το διαπιστευμένο εργαστήριο της εταιρίας «ENVIROLAB ΙΚΕ» με το οποίο είναι συμβεβλημένη η Π.Ε. Πέλλας, προκύπτει ότι στη δειγματοληψία στις 30/7/2019 υπήρχε υπέρβαση των ανώτερων επιτρεπτών ορίων για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στον τελικό αποδέκτη (Τ66), που ορίζονται στην με αριθ. πρωτ. 732/29-1-2015 Ανανέωση (ΑΔΑ: Ω87ΝΟΡ1Υ-ΞΥΩ) της με αριθ. πρωτ. 2901/14-4-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου και συγκεκριμένα στις παραμέτρους COD, BOD₅ και ολικά αιωρούμενα στερεά ως εξής: COD: Μ.Ο. 245 με όριο 125mg/l, BOD₅: Μ.Ο. 56,67 με όριο 25mg/l και ολικά αιωρούμενα (SS): Μ.Ο. 141,3 με όριο 35mg/l. Κατά συνέπεια, από τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου προκαλείται ρύπανση των υδάτων του ενδιάμεσου αποδέκτη και κατ' επέκταση του τελικού αποδέκτη.

Συνημμένα σας αποστέλλονται το πρακτικό της υπηρεσίας μας και αντίγραφα των εργαστηριακών αναλύσεων των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου σας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α'160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχετε δικαίωμα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσης να υποβάλετε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στην υπηρεσία μας είτε προφορικά με αυτοπρόσωπη εμφάνιση, είτε με την υποβολή γραπτού υπομνήματος.

**Μ.Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης**

Πολατίδης Ευστάθιος

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. 1650/2019

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Συνημμένα:

- Το από 4-9-2019 πρακτικό της υπηρεσίας μας
- Αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων