

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
του ΚΕΠΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Επιχείρηση : Παν. Π. Κρυσταλλίδης - Σ.Κ.Ο. Α.Ε.

Έδεσσα, 12-11-2019

Τα μέλη του ΚΕΠΠΕ της Π. Ε. Πέλλας, που ορίστηκαν με την αριθ. πρωτ. οικ. 263843(1105) από 23-4-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πέλλας «Συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της Π. Ε. Πέλλας Α΄ εξαμήνου 2019» και κατόπιν των με αριθ. πρωτ. οικ. 445371(1758)/12-7-2019, οικ. 459678(1830)/18-7-2019 και οικ. 478932(1914)/26-7-2019 εντολές ελέγχου της Αν. Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Πέλλας διενήργησαν αυτοψίες στις 16-7-2019, 23-7-2019 και 30-7-2019 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας «Παν. Π. Κρυσταλλίδης - Σ.Κ.Ο. Α.Ε.» που βρίσκεται στο 6^ο χλμ. της οδού Σκύδρας - Αριδαίας και προέβησαν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των υγρών αποβλήτων αυτού, όπου διαπιστώθηκε ότι:

Υπήρχε σύστημα βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου που λειτουργούσε.

Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των υγρών αποβλήτων από το εργαστήριο της εταιρείας «ENVIROLAB ΙΚΕ», είχαν ως εξής:

Ημερ.	BOD (mg/L) Επιτρεπό- μενο Όριο (25)	COD (mg/L) Επιτρεπόμενο Όριο (125)	Αιωρ. Στερεά (mg/L) Επιτρεπόμενο Όριο (35)	Ολικά Κολοβακτηριοειδή *10 ³ Επιτρεπόμενο Όριο 500K/100ml	Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή Επιτρεπόμενο Όριο 100K/100ml	pH Επιτρεπόμενες τιμές (6,5-8,5)
Όριο αναφοράς	6	33	15			
16/7/2019	9, N.D, N.D. (M.O.: 7)	N.D, N.D., N.D. N.D.	N.D, N.D., N.D. N.D.	290, 240, 270 (M.O.: 266,7)	<1 <1	7.89, 7.81, 7.81 (M.O.: 7,84)
23/7/2019	24, 22, 18 (M.O.: 21,33)	107, 103, 97 (M.O.: 102,33)	40, 46, 28 (M.O.: 38)	2400, 1900, 1600 (M.O.: 1966,67)	1800, 2300, 2700 (M.O.: 2266,67)	7.78, 7.88, 7.83 (M.O.: 7,83)
30/7/2019	60, 55, 55 (M.O.: 56,67)	239, 260, 236 (M.O.: 245)	152, 136, 136 (M.O.: 141,3)	5600,4400, 4100 (M.O.: 4700)	270, 310, 250 (M.O.: 276,67)	7.79, 7.83, 7.78 (M.O.: 7,8)
M.O.	28,33	126,78	64,77	2.311,12	847,78	7,82

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων των υγρών αποβλήτων από το διαπιστευμένο εργαστήριο της εταιρίας «ENVIROLAB ΙΚΕ» με το οποίο είναι συμβεβλημένη η Π.Ε. Πέλλας, προκύπτει ότι στη δειγματοληψία στις 30/7/2019 υπήρχε υπέρβαση των ανώτερων επιτρεπτών ορίων για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στον τελικό αποδέκτη (Τ66), που ορίζονται στην με αριθ. πρωτ. 732/29-1-2015 Ανανέωση (ΑΔΑ: Ω87ΝΟΡ1Υ-ΞΥΩ) της με αριθ. πρωτ. 2901/14-4-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου και συγκεκριμένα στις παραμέτρους COD, BOD₅ και ολικά αιωρούμενα στερεά ως εξής:




- COD: 239, 260, 236 (mg/l), με Μ.Ο. 245(mg/l) και όριο 125(mg/l),
- BOD₅: 60, 55, 55 (mg/l), με Μ.Ο. 56,67(mg/l) και όριο 25(mg/l) και
- SS (ολικά αιωρούμενα): 152, 136, 136 (mg/l) με Μ.Ο. 141,3(mg/l), και όριο 35mg/l.

Κατά συνέπεια, από τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου προκαλείται ρύπανση των υδάτων του ενδιάμεσου αποδέκτη και κατ' επέκταση του τελικού αποδέκτη.

Η υπηρεσία μας με το αριθ. πρωτ. 637210(2597)/11-10-2019 έγγραφό της προς την εταιρεία Παν. Π. Κρυσταλλίδης -Σ.Κ.Ο. Α.Ε., απέστειλε μαζί με τις διαπιστώσεις της υπέρβασης, τα αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων και το από 4-9-2019 πρακτικό της υπηρεσίας μας, όπου και ζητήθηκε σε πέντε ημέρες από την κοινοποίησή του να υποβληθούν οι απόψεις της εταιρείας βάσει των άρθρων 4 και 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν απέστειλε ή εξέφρασε απόψεις.

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισηγούμαστε την επιβολή προστίμου ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (**1500€**) σωρευτικά.

Τα μέλη του κλιμακίου:

1. Αργυράκης Στέφανος 
2. Λαμπάδα Στυλιανή 
3. Τσάνη Ειρήνη 
4. Μαστρατωνάκη Κωνσταντίνα- Ελένη 