



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Ταχ. Δ/ση : Αρέθα & Αλ. Παπαδιαμάντη 14
Ταχ. Κώδικας : 264 43, Πάτρα
Πληροφορίες : Παπουτσή Γ.
Τηλέφωνο : 2613 – 613 253
FAX : 2610 - 453294

ΠΡΟΣ: «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
Δυρραχίου 89& Κηφισού
10443, Αθήνα

Θέμα: Διενέργεια τακτικού ελέγχου στο έργο: «Μετακίνηση 5 πυλώνων της Γραμμής Μεταφοράς 150KV «Τριγωνίδα-Πάτρα II», λόγω εμπλοκής με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Ιόνια Οδός: Αντίρριο-Κεφαλόβρυσο» (Νότιο άκρο Παράκαμψης Αγρινίου).

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 34929/806/7-6-2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ.
β) Η με αρ. πρωτ.148571/15-10-2015/14-4-2015 Απόφαση Τροποποίησης της υπ'αρ.οικ.147996/14-4-2015 Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.).

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την υπηρεσία μας στις 16-10-2019 στο έργο του θέματος του οποίου φορέας είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.εται στη θέση Χαμοκέλες Μάνεσι Δ. Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας και βρίσκεται στο Δήμο Ναυπακτίας στη Π.Ε. Αιτ/νίας

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Το έργο έχει υλοποιηθεί και οι πυλώνες βρίσκονται στις θέσεις που προτείνει η μελέτη.
- Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του φορέα πραγματοποιείται επιθεώρηση και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας (π.χ. συντήρηση βλάστησης) κατ'εφαρμογή του όρου 27.16 της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ.
- Δεν απαιτήθηκε ειδική μέριμνα για αναδάσωση καθώς στην περιοχή επικρατεί χαμηλή βλάστηση και η περιοχή της επέμβασης ήταν πολύ μικρή κατ'εφαρμογή του όρου 27.17 της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ.
- Όσον αφορά του όρους 27.14 και 27.15 της ως άνω σχετικής (β) ΑΕΠΟ δεδομένου ότι η κατασκευάστρια εταιρεία έχει απέλθει και δεν είναι εφικτή η ανεύρεση των στοιχείων που περιγράφονται σε αυτούς.
- Ο δρόμος πρόσβασης στον πύλώνα ΤΑΠ114Ν ήταν υφιστάμενος στο μεγαλύτερο μήκος του.

Από τα προαναφερόμενα δεν προκύπτουν παραβάσεις της ως άνω (β) σχετικής ΑΕΠΟ.

**Για τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Π.Δ.Ε.
Ο Προϊστάμενος**

Λυκούργος Σταματελάτος
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Ε.Δ.: 1. Χ.Α., 2. Φ/Τ.Ε., 3. Παπουτσή Γ.