



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Περιβάλλοντος

Σχετ.: 274129/4907

Ταχ. Δ/ση : Αρέθα & Παπαδιαμάντη 14
Ταχ. Κώδικας : 264 43 - Πάτρα
Πληροφορίες : Μπ. Γκερς
Τηλέφωνο : 2613 613 265
FAX : 2610 453 294
E-mail : b.gersch@achaiia.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: DIMOIL A.B.E.E.Π.
25002 Θεριανό Αχαΐας
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Τακτική περιβαλλοντική επιθεώρηση στην μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης ασφάλτου, μαζούτ, πετρελαίου και βενζίνης, αποθηκευτικής ικανότητας 20.347,2 m³ ιδιοκτησίας της εταιρείας «DIMOIL A.B.E.E.Π.» που βρίσκεται στην θέση «Αγ. Παντελεήμων-Κάστρου της Δ.Ε. Αστακού, Δ. Ξηρομέρου.

- Σχετ. α. Το υπ' αριθ. πρωτ. 34929/806/07-06-2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.
- β. Η υπ' αριθ. πρωτ. 9455/21-12-2004 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε, ανανεώθηκε και παρατάθηκε με τις υπ' αριθ. πρωτ. 4072/19-05-2006, 9482/08-10-2007, 10077/28-08-2009, 465/5773/10-02-2011 και 2680/165709/08-02-2016 Αποφάσεις και ισχύει.
- γ. Η από 30-08-2019 επιτόπια έκθεση αυτοψίας.
- δ. Τα από 19-09-2019 και 04-10-2019 έγγραφά σας με συνημμένα ζητούμενα στοιχεία.

Στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων υπάλληλοι της υπηρεσίας μας πραγματοποίησαν την Παρασκευή 30-08-2019 αυτοψία στην μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης ασφάλτου, μαζούτ, πετρελαίου και βενζίνης, αποθηκευτικής ικανότητας 20.347,2 m³ ιδιοκτησίας σας, που βρίσκεται στην θέση «Αγ. Παντελεήμων-Κάστρου της Δ.Ε. Αστακού, Δ. Ξηρομέρου. Από την αυτοψία και τα συνημμένα στα (δ) σχετικά έγγραφά σας προκύπτουν τα εξής:

- Για την λειτουργία της δραστηριότητας εκδόθηκαν οι ακόλουθες άδειες, εγκρίσεις και βεβαιώσεις:
1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 9455/21-12-2004 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο), η οποία τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ανανεώθηκε με τις υπ' αριθ. πρωτ. 4072/19-05-2006 και 9482/08-120-2007 Αποφάσεις της νυν (κρατικής) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς την υπ' αριθ. 465/5773/10-02-2011 Απόφαση της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Η ισχύ της Α.Ε.Π.Ο. παρατάθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 2680/165709/08-02-2016 Απόφαση έως τις 10-01-2021.

2. Η υπ' αριθ. πρωτ. Δ.ΑΝ.2772/21-10-2009 άδεια λειτουργίας αορίστου διαρκείας εκδοθείσα από την Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας καθώς και η υπ' αριθ. πρωτ. Δ.ΑΝ2550/06-09-2010 Απόφαση τροποποίηση αυτής.
 3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 548 Φ. 701.4/29-02-2016 πιστοποιητικό πυροπροστασίας το οποίο ισχύει έως την 29-02-2021.
 4. Η υπ' αριθ. πρωτ. 111/11-01-2008 έγκριση διάνοιξης οδού εντός δημοσίου δάσους δρυός
- Υπάρχουν οι εξής σημειακές πηγές εκπομπής αερίων ρύπων:
- α) εφεδρική γεννήτρια ρεύματος,
 - β) γεμιστήριο πετρελαιοειδών (πτητικές οργανικές ενώσεις) και
 - γ) δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων (πτητικές οργανικές ενώσεις),
- ενώ δεν έχει κατασκευαστεί το λεβητοστάσιο θέρμανσης δεξαμενών ασφάλτου και μαζούτ. Υπάρχει πρόβλεψη για την επιστροφή των ατμών στις δεξαμενές αποθήκευσης όταν τίθεται σε λειτουργία του γεμιστήριο βενζίνης.
- Τα αστικά λύματα (κατά δήλωση του παρόντος στην αυτοψία κ. Δήμου Ιωάννη) οδηγούνται σε σηπτική δεξαμενή και απορροφητικούς βόθρους.
- Ύπαρξη λεκανών ασφάλειας περιμετρικά των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών.
- Ύπαρξη ελαιοδιαχωριστή στον οποίο οδηγούνται τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα (κατάλοιπα πετρελαιοειδών από εκπλύσεις διαρροών καυσίμων, εξυδατώσεις των δεξαμενών αποθήκευσης) και τα προερχόμενα από τις λεκάνες ασφαλείας όμβρια ύδατα.
- Δεν έχει κατασκευαστεί η προβλεπόμενη από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) δεξαμενή εξισορρόπησης χωρητικότητας 600 m³.
- Ύπαρξη λάσπης στον πυθμένα και των δύο θαλάμων του ελαιοδιαχωριστή. Στο δεύτερο θάλαμο υπάρχει στιβάδα υγρού άγνωστης χημικής σύνθεσης.
- Τα όμβρια ύδατα από τις λεκάνες ασφαλείας των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων οδηγούνται σε ελαιοδιαχωριστή και στην συνέχεια σε πεδίο υπεδάφιο διάθεσης. Δεν υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας των επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους στο πεδίο υπεδάφιας διάθεσης. Κατά δήλωση του παρόντος στην αυτοψία κ. Δήμου Ιωάννη λόγω υπολειτουργίας της εγκατάστασης δεν έχει προκύψει η ανάγκη διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων [λάσπη από τον ελαιοδιαχωριστή].
- Δεν πραγματοποιούνται αναλύσεις των επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.
- Τα αστικά απόβλητα συλλέγονται σε πλαστικές σακούλες και μεταφέρονται για περαιτέρω διαχείριση σε κάδους συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).
- Στο περιβάλλον χώρο της μονάδας εντοπίστηκαν διάφορα απόβλητα όπως οικιακά / αστικά [π.χ. πλαστικά μπουκάλια νερού], παλιοσίδερα, ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους καθώς και ανοικτό βαρέλι στο οποίο ήταν τοποθετημένα μεταχειρισμένα φίλτρα πετρελαίου (περίπου 40 τεμάχια).
- Ύπαρξη δύο (2) σημείων καύσης στερεών αποβλήτων, στα οποία διακρινόταν υπόλοιπα καύσης πλαστικών αντικειμένων.
- Δίπλα στο αντλιοστάσιο πετρελαίου υπήρχαν ίχνη διαρροής πετρελαιοειδών στο έδαφος. Εκτιμάται ότι η εν λόγω διαρροή πετρελαιοειδών ήταν μεγαλύτερη από ένα λίτρο.

Από τον έλεγχο των συνημμένων στα (δ) σχετικά έγγραφα σας προκύπτει ότι δεν προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:

1. Έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για την διάνοιξη του δρόμου πρόσβασης.
2. Άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων.
3. Άδεια χρήσης νερού ή αντίγραφο της αίτησης για χορήγησης αυτή καθώς και αποδεικτικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας για την γεώτρηση εντός της μονάδας.
4. Ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων για το έτος 2018.
5. Πιστοποίηση του δικτύου φορτοεκφόρτωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης [επισημαίνεται ότι προσκομίστηκε πιστοποιητικό συγκόλλησης της εταιρείας «MOODY S.A.»].

Δεδομένου ότι βάσει την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 έπρεπε να υποβάλετε τα ανωτέρω έγγραφα στην υπηρεσία μας προκειμένου να ολοκληρωθεί η τακτική περιβαλλοντική επιθεώρηση, η μη προσκόμιση των προαναφερόμενων εγγράφων θεωρείται ότι αυτά δεν υφίστανται.

Από τα προαναφερόμενα και την αξιολόγηση των προσκομισθέντων εγγράφων προκύπτουν οι ακόλουθες παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των όρων της (β) σχετικής Α.Ε.Π.Ο.:

I. Μη σύννομη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

- α) Ύπαρξη διαρροών πετρελαίου κίνησης [απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ 13 07 01* «Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ»] από το αντλιοστάσιο πετρελαίου στο έδαφος με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο το έδαφος και το νερό κατά παράβαση
- των άρθρων 14, 28 και 29 του Ν. 4042/2012 και
 - της παρ. 4 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006
- προκαλώντας ρύπανση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986.
- β) Αποθήκευση αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 15 02 02* «Απορροφητικά υλικά , υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες», ήτοι φίλτρα πετρελαίου, σε ανοικτό βαρέλι στο περιβάλλον χώρο της μονάδας κατά παράβαση της παρ. 2.1 του κεφαλαίου 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο το έδαφος, το νερό και ο αέρας κατά παράβαση των άρθρων 14 και 28 του Ν. 4042/2012.
- γ) Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 20 03 «Άλλα δημοτικά απόβλητα», ΕΚΑ 16 01 17 «Σιδηρούχα μέταλλα» και ΕΚΑ 16 01 03 «Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους» στο περιβάλλον χώρο της εγκατάστασης κατά παράβαση
- των άρθρων 14, 28 και 29 του Ν. 4042/2012 και
 - των άρθρων 4 και 10 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003.

- II. Καύση υλικών, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και πλαστικά αντικείμενα, στον ακάλυπτο χώρο της επιχείρησης.
Κατά την επιτόπια αυτοψία στις 30-08-2019 εντοπίστηκαν δύο (2) σημεία καύσης υλικών στα οποία υπήρχαν και υπόλοιπα καύσης πλαστικών αντικειμένων κατά παράβαση κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 11535/1993.
- III. Ελλιπής παρακολούθηση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Λόγω της κατάταξης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην κατηγορία Α2 του Ν. 4014/2011 ο φορέας λειτουργίας βάσει του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 και της παρ. 2 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 43492/4026/2016 όφειλε να καταχωρίσει τα στοιχεία της εγκατάστασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) και να υποβάλει ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων. Από την συνημμένη στο από 19-09-2019 έγγραφό σας βεβαίωση προκύπτει ότι η έγγραφη της μονάδας στο Η.Μ.Α. πραγματοποιήθηκε στις 16-09-2019, δηλαδή κατόπιν λήξης της προθεσμίας του άρθρου 8, όπως ισχύει, για την ηλεκτρονική εγγραφή, με αποτέλεσμα να μη ήταν δυνατή η υποβολή των ετήσιων εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων των ετών 2016, 2017 και 2018 στο Η.Μ.Α.
Τα προαναφερόμενα αποτελούν παράβαση
- της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012,
- του άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. 43492/4026/2016,
- της παρ. 2 του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 και
- της παρ. 4 του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006.
- IV. Μη σύννομη διαχείριση επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων κατά παράβαση της παρ. 6 του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. 145116/2011.
Από τον όρο 5 του Κεφαλαίου Γ της (β) σχετικής Α.Ε.Π.Ο. προβλέπεται η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας σε υπεδάφιο πεδίο. Η διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων υπάγεται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 145116/2011. Συγκεκριμένα η υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ρυθμίζεται από το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 145116/2011 «Τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων». σε συνδυασμό με τον πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, τον πίνακα 4 του Παρατήματος ΙΙ και τον πίνακα 6 του Παρατήματος ΙV, από τις οποίες θεσμοθετούνται τα όρια για τις μικροβιολογικές, τις συμβατικές και άλλες χημικές παραμέτρους, καθώς και η εκάστοτε κατ' ελάχιστη απαιτούμενη επεξεργασία, το είδος και η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων.
Δεν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας της εκροής επεξεργασμένων λυμάτων, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. 145116/2011.
- V. Μη τήρηση των όρων της (β) σχετικής Α.Ε.Π.Ο.
α) Δεν προσκομίστηκε η προβλεπόμενη από τον όρο Γ.7 της (β) σχετικής Α.Ε.Π.Ο. έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για την διάνοιξη του δρόμου πρόσβασης στην εγκατάσταση κατά παράβαση αυτού.

- β) Δεν προσκομίστηκε η προβλεπόμενη από τον όρο Γ.9 της (β) σχετικής Α.Ε.Π.Ο. άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων ούτε άλλη σχετική ενσωμάτωση της σε αδειοδότηση κατά παράβαση αυτού.
- γ) Κατά παράβαση του όρου Γ.10 της (β) σχετικής Α.Ε.Π.Ο. δεν κατασκευάστηκε η προβλεπόμενη από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) δεξαμενή εξισορρόπησης όγκου 600 m³ από την οποία τα υγρά απόβλητα οδηγούνται στην μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ελαιοδιαχωριστήρα βαρύτητας).
- δ) Το δίκτυο φορτοεκφόρτωσης δεν πιστοποιήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά παράβαση του όρου Γ.16 της (β) σχετικής Α.Ε.Π.Ο.

VI. Μη τροποποίηση της (β) σχετικής Α.Ε.Π.Ο. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. 145116/2011.

Δεδομένου ότι η (β) σχετική Α.Ε.Π.Ο. δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και τους περιορισμούς του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 145116/2001 για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με την μεθόδου της τροφοδότησης η εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων (συμπεριλαμβανόμενη η υπεδάφια διάθεση), ο φορέας όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. 145116/2011 να προβεί έως την 31^η Δεκεμβρίου 2015 στην αναθεώρηση / τροποποίηση της (β) σχετικής Α.Ε.Π.Ο. Όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν έχει λάβει χώρα τέτοια ενέργεια και άρα προκύπτει παράβαση του άρθρου 15 της Κ.Υ.Α. 145116/2011.

VII. Έλλειψη της προβλεπόμενης από το άρθρο 11 του Ν. 3199/2003 άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης του.

Από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προβλέπεται η χρήση νερού γεώτρησης ως νερό πυρόσβεσης, ήτοι την χρήση ύδατος για βιομηχανική χρήση (σημείο 3.7 του Παρατήματος Ι της Κ.Υ.Α. 146896/2014). Για την χρήση αυτή απαιτείται άδεια χρήσης ύδατος ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3199/2003 και το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 146896/2014 καθώς και έγγραφη στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) σύμφωνα με τα άρθρα 2, 5 και 6 της Κ.Υ.Α. 145026/2014. Η από 30-09-2019 αίτησή σας περί ύδρευσης – παροχής νερού προς το Δήμου Ξηρομέρου δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχεία ότι η ύδρευση της εγκατάστασης πραγματοποιείται από δίκτυο ύδρευσης και όχι από γεώτρηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα καθώς και το γεγονός ότι δεν προσκομίσατε στην υπηρεσία μας με τα (δ) σχετικά έγγραφά σας αποδεικτικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. καθώς και άδεια χρήσης νερού όπως ζητήθηκε με την από 30-08-2019 έκθεση αυτοψίας, συνάγεται παράβαση

- του άρθρου 11 του Ν. 3199/2003,
- του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 146896/2014 και
- του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 145026/2014.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας, **εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη του παρόντος εγγράφου**, εγγράφως τις απόψεις σας για τις προαναφερόμενες παραβάσεις προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε περαιτέρω ενέργειες μας.

Τέλος σας καλούμε εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη του παρόντος εγγράφου, να προβείτε στη διαχείριση των αποβλήτων που εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και να προσκομίσετε τα σχετικά παραστατικά στην υπηρεσία μας.

Η συναρμόδιες υπηρεσίες, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται για τις τυχόν δικές του ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώνοντάς μας σχετικά.

Για τη Δ/νση Περι/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
ΠΕ Μηχανικών με Α' β

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας
2. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτ/νίας
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
 - α) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας
dipexo@apd-depin.gov.gr
 - β) Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
ydaton@apd-depin.gov.gr

Ε.Δ. : Χ.Α., Μπ. Γκερς