



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Μυτιλήνη, 07/06/2022
Αρ.Πρωτ.: 26261
Σχετ. 23152/2022
ΑΦ.12
(Φ.121ΜΠΕ)
(ΠΕΤ: 1907152928)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Προς:

Ταχ. Διεύθυν.: Καβέτσου 1
Ταχ. Κώδικας: 81132, Μυτιλήνη
Ηλ. Διεύθ Υπτηρ: rvadpexo@apdaigaiou.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2251047688
Ηλ.Δ.-Πληροφ: xrigoulas@apdaigaiou.gov.gr
alexadra.makridou@apdaigaiou.gov.gr
Πληροφορίες: Γούλας Χρήστος
Μακρίδου Αλεξάνδρα

– Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Λέσβου - ΔΕΥΑ Λέσβου
(Υπ. επικ.: Αθηνιώτου Αγγελική -
Βασίλαρος Σωτήριος)
Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη
Ηλ. Διεύθ: protokolo@deyamyt.gr

Θέμα: Οριστική Έκθεση μερικού Ελέγχου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, στα πλαίσια έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης επί της περιβαλλοντικής υποδομής κατηγορίας Α2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μήθυμνας», με συμπαρασυρόμενους τους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης και διάθεσης, με φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου, στην παραθαλάσσια περιοχή "Ντάπια", της Δημοτικής Κοινότητας Μήθυμνας, της Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σχετικά:

1. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 21, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021).
2. Η ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β'/21.02.2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Η ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β'/24.02.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.9.2011 (Α' 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)».
4. Η με αρ.πρωτ. 420/Γ.Π.37/Α.Φ.6.1.5.4.γ/28.05.2001 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Π.Ο. του έργου "Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων" του Δήμου Μήθυμνας, δυναμικότητας 5650 κατοίκων ισοδύναμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού (2021) και 8650 (2041) αντίστοιχα, σε ιδιόκτητο οικοπέδο επιφάνειας 18,4 στρεμ. Στην παραθαλάσσια περιοχή "ΝΤΑΠΙΑ" αγροτικής περιφέρειας οικισμού Μήθυμνας του Δήμου Μήθυμνας του Δήμου Μήθυμνας του Δήμου Μήθυμνας Ν. Λέσβου».
5. Η με αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 51527/25.10.2021 Εξώδικη Δήλωση του κ. Κωστάκη Νικόλαου, επιχειρηματία, κατοίκου Μολύβου Λέσβου με αντίκλητο τη δικηγόρο κ. Χατζηλεωνίδα Δήμητρα.
6. Το με αρ.πρωτ. 12316/ΑΦ.20/22.03.2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου – ΑΔΑ με Απόφαση Μετακίνησης εκτός έδρας προς τον υπάλληλο Γούλα Χρήστο.
7. Το με αρ.πρωτ. 12315/ΑΦ.20/22.03.2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου – ΑΔΑ με Απόφαση Μετακίνησης εκτός έδρας προς την υπάλληλο Μακρίδου Αλεξάνδρα.
8. Η από 23.03.2022 Έκθεση Αυτοψίας για το έργο του θέματος.

9. Το με αρ.πρωτ. οικ. 12412/23.03.2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου - ΑΔΑ με αποστολή δείγματος επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ Μήθυμνας προς Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης Γενικού Χημείου του Κράτους – ΑΑΔΕ.
10. Το με αρ.πρωτ. οικ. 12739/24.03.2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου - ΑΔΑ με αποστολή δείγματος νερού από το παρακείμενο υδατόρεμα στο αντλιοστάσιο Κωστάκη προς Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης Γενικού Χημείου του Κράτους – ΑΑΔΕ.
11. Το με αρ.πρωτ. 30/064/056/289/24-03-2021/01.04.2022 έγγραφο της Τμήματος Χ.Υ. Μυτιλήνης Γενικού Χημείου του Κράτους - ΑΑΔΕ με Έκθεση Εξέτασης Δείγματος με επεξεργασμένα λύματα από την ΕΕΛ Μήθυμνας και αποτελέσματα εντός επιτρεπόμενων ορίων.
12. Το με αρ.πρωτ. 30/064/056/290/24-03-2021/01.04.2022 έγγραφο της Τμήματος Χ.Υ. Μυτιλήνης Γενικού Χημείου του Κράτους - ΑΑΔΕ με Έκθεση Εξέτασης Δείγματος με νερό από παρακείμενο υδατόρεμα στο αντλιοστάσιο Κωστάκη και αποτελέσματα εντός επιτρεπόμενων ορίων.
13. Το με αρ.πρωτ. 4152/07.04.2022 έγγραφο της ΔΕΥΑ Λέσβου με συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία εντός προθεσμίας (αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 15515/08.04.2022).
14. Το με αρ.πρωτ. 16261/12.04.2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου – ΑΔΑ με Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και Κλήση Ελεγχόμενου σε Απολογία (ημ/νία παραλαβής από φορέα 27.04.2022).
15. Το με αρ.πρωτ. 5499/11.05.2022 έγγραφο της ΔΕΥΑ Λέσβου με αίτημα παράτασης 10 εργάσιμων ημερών για την απολογία (αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 20979/11.05.2022).
16. Το με αρ.πρωτ. 6133/23.05.2022 έγγραφο της ΔΕΥΑ Λέσβου με απολογητικό υπόμνημα εντός προθεσμίας (αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 23152/23.05.2022).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Στις 23.03.2022 διενεργήθηκε έκτακτη αυτοψία και μερικός έλεγχος επί του έργου ΕΕΛ Μήθυμνας με συμπαρουσιάζομενους τους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης και διάθεσης, στην παραθαλάσσια περιοχή "Ντάπια", της Δημοτικής Κοινότητας Μήθυμνας, της Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και συγκεκριμένα στον χώρο του γηπέδου της ΕΕΛ και στο χώρο του αντλιοστασίου Κωστάκη, που αποτελεί τμήμα του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης. Σημειώνεται πως για το αντλιοστάσιο Κωστάκη, που αποτελεί συμπαρουσιάζομενο έργο της ΕΕΛ, έχει κατατεθεί η (5) σχετική εξώδικη δήλωση, και για τη διενέργεια της έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης εκδόθηκαν οι (6) και (7) σχετικές αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας από τη ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου – ΑΔΑ.

Η αυτοψία διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου – ΑΔΑ, Μακρίδου Αλεξάνδρα και Γούλα Χρήστο. Παρών κατά την αυτοψία ήταν ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος για το έργο και εκπρόσωπος του φορέα κ. Βασίλαρος Σωτήριος, ο οποίος διευκόλυνε τον έλεγχο όπου ζητήθηκε.

Επί τόπου συντάχθηκε η (8) σχετική Έκθεση Αυτοψίας υπογεγραμμένη τόσο από του ελεγκτές Μακρίδου Αλεξάνδρα και Γούλα Χρήστο όσο και από τον περιβαλλοντικά υπεύθυνο του έργου κ. Βασίλαρο Σωτήριο, στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφο της Έκθεσης Αυτοψίας. Κατά την αυτοψία λήφθηκε δείγμα επεξεργασμένων λυμάτων από την έξοδο της ΕΕΛ καθώς και δείγμα νερού από το παρακείμενο υδατόρεμα στο αντλιοστάσιο Κωστάκη, τα οποία απεστάλησαν για έλεγχο με τα (9) και (10) σχετικά, και εκδόθηκαν οι (11) και (12) εκθέσεις εξέτασης δειγμάτων του Τμήματος Χ.Υ. Μυτιλήνης Γενικού Χημείου του Κράτους – ΑΑΔΕ με αποτελέσματα εντός επιτρεπόμενων ορίων. Κατά την αυτοψία ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία εντός προθεσμίας 10 (5 +5 μετά από αίτημα του φορέα) εργάσιμων ημερών από τον έλεγχο.

Με το (13) σχετικό κατατέθηκαν από τον φορέα εντός προθεσμίας, παραστατικά διάθεσης άμμου, εσχαρισμάτων, ορυκτελαίων και μπαταριών, αποτελέσματα μετρήσεων που ορίζονται στον καθορισμό αποδέκτη, καθώς και έγγραφα που αφορούν προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους στο έργο.

Με το (14) σχετικό εκδόθηκε η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου με διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης και Κλήση Ελεγχόμενου σε Απολογία εντός 10 εργάσιμων ημερών, προθεσμία η οποία παρατάθηκε 10 επιπλέον εργάσιμες ημέρες μετά το (15) σχετικό αίτημα του φορέα. Με το (16) σχετικό κατατέθηκε το απολογητικό υπόμνημα του φορέα εντός προθεσμίας.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Το έργο, σύμφωνα με την (3) σχετική, ανήκει στην ομάδα 4^η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών με α/α 19 - Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα, όπου για ΜΙΠ (Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού) <100.000 κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2, όσο αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι 1780 κμ/ημ και είναι στην Α' φάση ανάπτυξης, επεξεργάζεται αστικά λύματα και η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό.

Για την εγκατάσταση έχει εκδοθεί η (4) σχετική ΑΕΠΟ, καθώς και η με Αριθ. ΔΥΠ ΟΙΚ. 4362 (ΦΕΚ 357/Β'/13.05.1994) Απόφαση καθορισμού αποδέκτη της Νομαρχίας Λέσβου.

Κατά τον έλεγχο η εγκατάσταση ήταν σε πλήρη λειτουργία.

Επίσης με το (13) σχετικό μεταξύ άλλων κατατέθηκαν τα παρακάτω έγγραφα που αφορούν προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους στο έργο:

- i. Η με αρ.πρωτ. 33013/548/23.06.2017 (ΑΔΑ: 66ΗΓ7ΛΩ-15Ι) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με θέμα "Μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τη λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μήθυμνας της Δ.Ε. Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται "...να φροντίσει η ΔΕΥΑΛ άμεσα για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας και της απόφασης καθορισμού αποδέκτη, που επίσης έχει λήξει και να κατατεθούν οι φάκελοι στις αδειοδοτούσες υπηρεσίες μέχρι τέλους του έτους...".
- ii. Το με αρ.πρωτ. 46900/1030/03.08.2018 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα «Αποστολή έκθεσης ελέγχου» με συνημμένη την Έκθεση Ελέγχου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται πως "...η μονάδα λειτουργεί χωρίς ΑΕΠΟ σε ισχύ, καθώς η Απόφαση ΓΓ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με αριθ. πρωτ. 420/ΓΠ37/ΑΦ6.1.5.4γ/Φ121/28-5-2001 έληξε στο τέλος του 2011. Η ΔΕΥΑΛ έχει πληροφόρησει την υπηρεσία μας από το 2016 ότι θα αναθέσει την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων όλων των μονάδων του νησιού σε μελετητή, με την υπ' αριθ. πρωτ. 33013/548/23-6-2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη δόθηκε προθεσμία 6 μηνών προκειμένου να κατατεθούν οι φάκελοι στις αρμόδιες υπηρεσίες, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτό και δεν έχει εκδοθεί νέα ΑΕΠΟ..." και "...όλα τα ανωτέρω, τα οποία αποτελούν παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της μονάδας...".
- iii. Η με αρ.πρωτ. οικ. 1546/25/10.01.2019 (ΑΔΑ: ΩΥ0Σ7ΛΩ-ΨΡΚ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με θέμα "Μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων στη ΔΕΥΑ Λέσβου για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Μήθυμνας και του δικτύου ακαθάρτων του Μολύβου που βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου», διότι δεν υπήρξε ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Γ.1 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την ενότητα (Γ) της (2) σχετικής ΥΑ, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν εμπίπτουν στην περ. β της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, δηλαδή σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις συμμόρφωσης που δεν είναι ασήμαντες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως σοβαρές, απαιτείται η αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας της κάθε παράβασης και οι ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες καταγράφονται στο ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στην οριστική έκθεση ελέγχου.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του φορέα που κατατέθηκαν με το (16) σχετικό, και οι οποίες παραβάσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Ε) της (2) σχετικής ΥΑ ως εξής:

1. Παράβαση του Περιβαλλοντικού Όρου (ΠΟ) - 8 της (4) σχετικής ΑΕΠΟ.

«ΠΟ – 8: Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα εγκαταστάσεων & αγωγών προς αποφυγή διαρροών & οποιασδήποτε ρύπανσης & ιδιαίτερα του υπόγειου και υδροφόρου ορίζοντα, για τη προστασία του οποίου θα πρέπει να εγκατασταθεί πρόγραμμα παρακολούθησης (MONITORING) σε μόνιμη βάση (των ποιοτικών & ποσοτικών) περιβαλλοντικών παραμέτρων (φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών και δοσομετρικής χλωρίου) σε προκαθορισμένα ευαίσθητα σημεία όπως π.χ. κοντά σε γεωτρήσεις, πηγές, χειμάρρους, ρέματα, πηγάδια, υδραγωγεία και ιδιαίτερα ακριβώς πριν το σημείο εκβολής του αγωγού, στη θαλάσσια περιοχή “Ντάπια” και εντός του θαλάσσιου αποδέκτη. Αυτονόητη η ύπαρξη μετρήσεων αναφοράς πριν τη λειτουργία της ΕΕΛ. για την αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα αποτελέσματά τους να τηρείται ειδικό βιβλίο καταχώρησής τους, που θα παραμένει στο χώρο του έργου & θα’ ναι στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών.»

Δεν υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα παρακολούθησης σε μόνιμη βάση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε προκαθορισμένα ευαίσθητα σημεία. Διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα παρακολούθησης ακριβώς πριν το σημείο εκβολής του αγωγού, στη θαλάσσια περιοχή “Ντάπια” και εντός του θαλάσσιου αποδέκτη, ούτε στο παρακείμενο υδατόρεμα στο αντλιοστάσιο Κωστάκη. Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν οι θέσεις, η μέθοδος και σχετικές μετρήσεις, αλλά δηλώθηκε από τον υπεύθυνο πως δεν υπάρχει εγκατεστημένο τέτοιο πρόγραμμα παρακολούθησης.

Αρχική κατάταξη παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 2: με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μεσαίος κίνδυνος	πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση/άλλη υποβάθμιση	Χαμηλή παράβαση

Τελική κατάταξη παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Ο φορέας του έργου είναι μέχρι μία φορά υπότροπος
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση	

2. Παράβαση των ΠΟ – 13β και ΠΟ - 33 της (4) σχετικής ΑΕΠΟ.

«ΠΟ – 13β: Να τοποθετηθούν ειδικά πετάσματα, ανακλαστήρες – διαφράγματα, προς προς περιορισμό του προβλήματος της διασποράς των σταγονιδίων και αξιοποίηση φραχτών βλάστησης.»

«ΠΟ – 33: Να φυτοκαλυφθούν οι ακάλυπτοι χώροι με ενδημικά & υδροχαρή φυτά & περιμετρικά της δημοτικής έκτασης με κατάλληλη διπλή δεντροστοιχία, αρδευόμενων όλων με τα επεξεργασμένα απόνερα & σε ειδική διάταξη στη κατεύθυνση των επικρατούντων ανέμων.»

Δεν έχουν τοποθετηθεί φράχτες βλάστησης ούτε διπλή δεντροστοιχία περιμετρικά του γηπέδου. Βλέπε σχετική φωτογραφία 1 στο Παράρτημα.

Αρχική κατάταξη παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 2: με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
-----------	-----------	-------------------------------------

Μεσαίος κίνδυνος	μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση/άλλη υποβάθμιση	Χαμηλή παράβαση
------------------	---	-----------------

Τελική κατάταξη παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Ο φορέας του έργου είναι μέχρι μία φορά υπότροπος
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση	

3. Παράβαση του ΠΟ – 17 της (4) σχετικής ΑΕΠΟ.

«ΠΟ – 17: Να εξασφαλιστεί ο συνεχής έλεγχος και αυτόματη ρύθμιση παροχής του χλωρίου.»

Δεν έχει εξασφαλιστεί ο συνεχής έλεγχος και η αυτόματη ρύθμιση παροχής του χλωρίου. Συγκεκριμένα, δηλώθηκε από τον υπεύθυνο πως η ρύθμιση παροχής χλωρίου γίνεται χειροκίνητα, καθώς απουσιάζει αυτόματος ρυθμιστής.

Αρχική κατάταξη παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 2: με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μεσαίος κίνδυνος	πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση/άλλη υποβάθμιση	Χαμηλή παράβαση

Τελική κατάταξη παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Ο φορέας του έργου είναι μέχρι μία φορά υπότροπος
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση	

4. Παράβαση της (4) σχετικής ΑΕΠΟ ως προς το θέμα των κατασκευών της εγκατάστασης, χωρίς να έχει υποβληθεί φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού σύμφωνα με το άρθρο 7 του (1) σχετικού Νόμου.

Η διάταξη και η μορφή των δεξαμενών της ΕΕΛ είναι διαφοροποιημένες σε σχέση με αυτές που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την (4) σχετική ΑΕΠΟ και απεικονίζονται στα σχέδια της θεωρημένης ΜΠΕ που τη συνοδεύει. Βλέπε σχετική φωτογραφία 2 στο Παράρτημα.

Αρχική κατάταξη παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 3: με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μη ουσιώδης - Χαμηλή	μη υποβολή έκθεσης, μελέτης ή	Χαμηλή παράβαση

κατηγορία	στοιχείων στις αρμόδιες αρχές	
-----------	-------------------------------	--

Τελική κατάταξη παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Ο φορέας του έργου είναι μέχρι μία φορά υπότροπος
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση	

5. Παράβαση της (4) σχετικής ΑΕΠΟ ως προς το θέμα της μη ανανέωσης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με την παράγραφο στ) της (4) σχετικής ΑΕΠΟ και το άρθρο 5 του (1) σχετικού Νόμου.

«Παρ. στ): Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων- Προϋπόθεση για την αναθεώρησή της. Οι ανωτέρω Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν μέχρι Δεκέμβριο 2011 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιαστεί με νέα απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

Η αυτοψία διενεργήθηκε στις 23.03.2022 και η ΑΕΠΟ είχε λήξει από τον Δεκέμβριο 2011 χωρίς να έχει ανανεωθεί/τροποποιηθεί.

Αρχική κατάταξη παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 3: με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μη ουσιώδης - Μέτρια κατηγορία	λειτουργία άνευ απαιτούμενης ανανέωσης/τροποποίησης περιβαλλοντικής άδειας	Μέτρια παράβαση

Τελική κατάταξη παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Ο φορέας του έργου είναι μέχρι μία φορά υπότροπος
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας. Δεν έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος ΜΠΕ για ανανέωση ΑΕΠΟ στην αδειοδοτούσα αρχή
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Μέτρια παράβαση	

6. Παράβαση του ΠΟ – 20 της (4) σχετικής ΑΕΠΟ.

«ΠΟ – 20: Να προβλεφθούν εφεδρικά μηχανήματα π.χ. αντλίες, μοτέρ, φουσητήρες, φίλτρα, δοσομετρητές κλπ. Για την χωρίς προβλήματα και διακοπές, συνεχή, σωστή και πλήρη λειτουργία της υπόψη μονάδας, παρακολουθημένης και ελεγχόμενης από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.»

Στο αντλιοστάσιο Κωστάκη δεν υπάρχει εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να εξασφαλίζεται η χωρίς προβλήματα και διακοπές, συνεχής και σωστή λειτουργία της μονάδας.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε, αλλά δεν υποδείχθηκε η ύπαρξη εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον υπεύθυνο.

Αρχική κατάταξη παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 2: με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μεσαίος κίνδυνος	πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση/άλλη υποβάθμιση	Χαμηλή παράβαση

Τελική κατάταξη παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Ο φορέας του έργου είναι μέχρι μία φορά υπότροπος
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση	

7. Παράβαση των ΠΟ – 30 και ΠΟ – 38 της (4) σχετικής ΑΕΠΟ.

«ΠΟ – 30: Να διασφαλιστεί η απόσμηση, καθαριότητα, αερισμός, ιδιαίτερα των έργων υποδοχής βοθρολυμάτων (π.χ. κλειστή δεξαμενή βοθρολυμάτων).»

«ΠΟ – 38: Να διασφαλιστεί η απόσμηση, ιδιαίτερα των έργων υποδοχής βοθρολυμάτων.»

Στο αντλιοστάσιο Κωστάκη δεν διασφαλίζεται η απόσμηση. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε, αλλά δεν υποδείχθηκε η ύπαρξη μηχανισμού απόσμησης από τον υπεύθυνο. Σημειώνεται πως στους όρους με το επίρρημα “ιδιαίτερα” τονίζεται η προτεραιότητα για τα βοθρολύματα, όμως δεν αναιρούνται και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου (κύρια και συμπαρασυρόμενα) όπου προκύπτει αυτή η αναγκαιότητα.

Αρχική κατάταξη παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 2: με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Χαμηλός κίνδυνος	μικρή πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση	Καμία παράβαση (ασήμαντη μη συμμόρφωση)

Τελική κατάταξη παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Ο φορέας του έργου είναι μέχρι μία φορά υπότροπος
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Καμία παράβαση (ασήμαντη μη συμμόρφωση)	

Γ.2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Συνολικό Επίπεδο Συμμόρφωσης της ελεγχόμενης δραστηριότητας αξιολογείται σύμφωνα με την ενότητα (Ζ) της (2) σχετικής ΥΑ ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ	ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ (κάθε 3 παραβάσεις αντιστοιχούν σε 1 παράβαση της αμέσως σοβαρότερης κατηγορίας)
Πολύ σημαντικές παραβάσεις	0	0
Σημαντικές παραβάσεις	0	0
Μέτριες παραβάσεις	1	2
Χαμηλές παραβάσεις	5	2
Ασήμαντες μη συμμορφώσεις	1	1

Το Συνολικό Επίπεδο Συμμόρφωσης είναι Μεσαίο, καθώς η σοβαρότερη ισοδύναμη παράβαση είναι Μέτρια.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Λαμβάνοντας υπόψη πως η σοβαρότερη διαπιστωμένη παράβαση είναι Μέτρια, σύμφωνα με τις ενότητες (ΣΤ), (Ι) και τον Πίνακα 4 της (2) σχετικής ΥΑ, και το άρθρο 20 - παρ.15 και 15α του (1) σχετικού Νόμου, επιβάλλεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας του έργου οφείλει να υλοποιήσει εντός προθεσμίας, ως εξής:

1. Εγκατάσταση προγράμματος παρακολούθησης σε μόνιμη βάση περιβαλλοντικών παραμέτρων στο σημείο εκβολής του αγωγού διάθεσης της ΕΕΛ, στη θαλάσσια περιοχή "Ντάπια" και εντός του θαλάσσιου αποδέκτη, καθώς και στο παρακείμενο υδατόρεμα στο αντλιοστάσιο Κωστάκη σε θέση κατάντη του αντλιοστασίου.
 2. Εκπόνηση φυτοτεχνικής μελέτης και φυτεύσεις, που να περιλαμβάνουν φράχτες βλάστησης στους ακάλυπτους χώρους για τον περιορισμό της διασποράς των σταγονιδίων και διπλή δενδροστοιχία περιμετρικά του γηπέδου, και κατάθεση μελέτης επαναχρησιμοποίησης (ως παράρτημα της ΜΠΕ) για την άρδυσή τους με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα.
 3. Τοποθέτηση αυτόματου ρυθμιστή χλωρίου στην ΕΕΛ.
 4. Κατάθεση πλήρους φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και εκκίνηση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ανανέωση – τροποποίηση της (4) σχετικής ΑΕΠΟ. Ως εκκίνηση διαδικασίας νοείται η αποστολή του φακέλου ΜΠΕ προς δημοσιοποίηση για δημόσια διαβούλευση και προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους φορείς.
 5. Τοποθέτηση εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας στο αντλιοστάσιο Κωστάκη.
 6. Εγκατάσταση διάταξης απόσμησης στο αντλιοστάσιο Κωστάκη.
- Ως χρονικό διάστημα για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω ενεργειών ορίζονται οι δώδεκα (12) μήνες από την έκδοση της παρούσας.

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το ΠΔΕ, υποβάλλοντας προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου – ΑΔΑ, Δήλωση Συμμόρφωσης, με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, δηλαδή με την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 20 - παρ.15 του (1) σχετικού Νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 – παρ.15α του (1) σχετικού Νόμου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης διενεργείται νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα του έργου με το ΠΔΕ, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου δεν έχει συμμορφωθεί με το ΠΔΕ, η

αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προχωρά σε επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ - άρθρο 20 του (1) σχετικού Νόμου.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΕΣ

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Δρ. Κουτσίδου Ευγενία, Περιβ/γος με Α' βαθμό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χ.Α.
2. ΠΕ.ΧΩ.
3. Χρ. Γούλας
4. Αλ. Μακρίδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φωτογραφία 1



Φωτογραφία 2

