



ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ



ΧΑ
Αρ. Φακ 12
Αρ ΔΙΕΠ 396/Β-4-2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προς:

Ταχ. Διεύθυν.:	Καβέτσου 1	-	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Ταχ. Κώδικας:	81132, Μυτιλήνη		Αποχέτευσης Λέσβου - ΔΕΥΑ Λέσβου
Ηλ. Διεύθ Υπηρ:	nvadpexo@appdai.gov.gr		(Υπ. επικ.: Αθηνιώτου Αγγελική -
Τηλέφωνο:	+30 2251047688		Βασιλάκος Σωτήριος)
Ηλ.Δ.-Πληροφ:	xrigoulas@appdai.gov.gr		Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη
	alexadra.makridou@appdai.gov.gr		Ηλ. Διεύθ: protofolio@deyamyt.gr
Πληροφορίες:	Γούλας Χρήστος		
	Μακρίδου Αλεξάνδρα		

Θέμα: Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και Κλήση Ελεγχόμενου σε Απολογία, στα πλαίσια έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης, επί της περιβαλλοντικής υποδομής κατηγορίας Α2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μήθυμνας», με συμπαρασυρόμενους τους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης και διάθεσης, με φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου, στην παραθαλάσσια περιοχή "Ντόρτια", της Δημοτικής Κοινότητας Μήθυμνας, της Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας, του Δήμου Αντικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σχετικά:

1. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισολυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 21, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021).
2. Η ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β'/21.02.2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Η ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β'/24.02.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάραξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/21.9.2011 (Α' 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)».
4. Η με αρ.πρωτ. 420/Γ.Π.37/Α.Φ.6.1.5.4.Υ/28.05.2001 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Π.Ο. του έργου "Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων" του Δήμου Μήθυμνας, δυναμικότητας 5650 κατοίκων ισοδύναμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού (2021), και 8650 (2041) αντίστοιχα, σε ιδιόκτητο οικοπέδο επιφάνειας 18,4 στρεμ. Στην παραθαλάσσια περιοχή "ΝΤΑΠΙΑ" αγροτικής περιφέρειας οικισμού Μήθυμνας του Δήμου Μήθυμνας του Δήμου Μήθυμνας Ν. Λέσβου».
5. Η με αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 51527/25.10.2021 Εξώδικη Δήλωση του κ. Κωστήκη Νικόλαου, επιχειρηματία, κατοίκου Μολύβου Λέσβου με αντίκλητο τη δικηγόρο κ. Χατζηλεωνίδα Δήμητρα.
6. Το με αρ.πρωτ. 12316/ΑΦ.20/22.03.2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου – ΑΔΑ με Απόφαση Μετακίνησης εκτός έδρας προς τον υπάλληλο Γούλα Χρήστο.
7. Το με αρ.πρωτ. 12315/ΑΦ.20/22.03.2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου – ΑΔΑ με Απόφαση Μετακίνησης εκτός έδρας προς την υπάλληλο Μακρίδου Αλεξάνδρα.

8. Η από 23.03.2022 Έκθεση Αυτοψίας για το έργο του θέματος.
9. Το με αρ.πρωτ. οικ. 12412/23.03.2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου - ΑΔΑ με αποστολή δείγματος επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΑ Μήθυμνας προς Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης Γενικού Χημείου του Κράτους – ΑΑΔΕ.
10. Το με αρ.πρωτ. οικ. 12739/24.03.2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου - ΑΔΑ με αποστολή δείγματος νερού από το παρακείμενο υδατόρεμα στο αντλιοστάσιο Κωστάκη προς Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης Γενικού Χημείου του Κράτους – ΑΑΔΕ.
11. Το με αρ.πρωτ. 30/064/056/289/24-03-2021/01.04.2022 έγγραφο της Τμήματος Χ.Υ. Μυτιλήνης Γενικού Χημείου του Κράτους - ΑΑΔΕ με Έκθεση Εξέτασης Δείγματος με επεξεργασμένα λύματα από την ΕΕΑ Μήθυμνας και αποτελέσματα εντός επιτρεπόμενων ορίων.
12. Το με αρ.πρωτ. 30/064/056/290/24-03-2021/01.04.2022 έγγραφο της Τμήματος Χ.Υ. Μυτιλήνης Γενικού Χημείου του Κράτους - ΑΑΔΕ με Έκθεση Εξέτασης Δείγματος με νερό από παρακείμενο υδατόρεμα στο αντλιοστάσιο Κωστάκη και αποτελέσματα εντός επιτρεπόμενων ορίων.
13. Το με αρ.πρωτ. 4152/07.04.2022 έγγραφο της ΔΕΥΑ Λέσβου με συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία εντός προθεσμίας (αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 15515/08.04.2022).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Στις 23.03.2022 διενεργήθηκε έκτακτη αυτοψία και μερικός έλεγχος επί του έργου ΕΕΑ Μήθυμνας με συμπαρασυρόμενους τους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης και διάθεσης, στην παραθαλάσσια περιοχή "Ντόνια", της Δημοτικής Κοινότητας Μήθυμνας, της Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας, του Δήμου Αυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και συγκεκριμένα στον χώρο του ηππέδου της ΕΕΑ και στο χώρο του αντλιοστασίου Κωστάκη, που αποτελεί τμήμα του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης. Σημειώνεται πως για το αντλιοστάσιο Κωστάκη, που αποτελεί συμπαρασυρόμενο έργο της ΕΕΑ, έχει καταρθεί η (5) σχετική εξώδικη δήλωση, και για τη διενέργεια της έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης εκδόθηκαν οι (6) και (7) σχετικές αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας από τη ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου – ΑΔΑ.

Η αυτοψία διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου – ΑΔΑ, Μακρίδου Αλεξάνδρα και Γούλα Χρήστο. Παρών κατά την αυτοψία ήταν ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος για το έργο και εκπρόσωπος του φορέα κ. Βασιλαρος Σωτήριος, ο οποίος διευκόλυνε τον έλεγχο όπου ζητήθηκε.

Επί τόπου συντάχθηκε η (8) σχετική Έκθεση Αυτοψίας υπογεγραμμένη τόσο από τον ελεγκτές Μακρίδου Αλεξάνδρα και Γούλα Χρήστο όσο και από τον περιβαλλοντικά υπεύθυνο του έργου κ. Βασιλαρο Σωτήριο, στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφο της Έκθεσης Αυτοψίας. Κατά την αυτοψία λήφθηκε δείγμα επεξεργασμένων λυμάτων από την έξοδο της ΕΕΑ καθώς και δείγμα νερού από το παρακείμενο υδατόρεμα στο αντλιοστάσιο Κωστάκη, τα οποία απεστράφησαν για έλεγχο με τα (9) και (10) σχετικά, και εκδόθηκαν οι (11) και (12) εκθέσεις εξέτασης δειγμάτων του Τμήματος Χ.Υ. Μυτιλήνης Γενικού Χημείου του Κράτους – ΑΑΔΕ με αποτελέσματα εντός επιτρεπόμενων ορίων. Κατά την αυτοψία ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία εντός προθεσμίας 10 (5 +5 μετά από αίτημα του φορέα) εργασιών ημερών από τον έλεγχο.

Με το (13) σχετικό κατατέθηκαν από τον φορέα εντός προθεσμίας, παραστατικά διάθεσης άμμου, εσχάριαδρών, ορυκτελαίων και μπαταριών, αποτελέσματα μετρήσεων που ορίζονται στον καθορισμό αποδέκτη, καθώς και έγγραφα που αφορούν προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους στο έργο.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

Το έργο, σύμφωνα με την (3) σχετική, ανήκει στην ομάδα 4^η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομιών με α/α 19 - Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα, όπου για ΜΙΠ (Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού) <100.000 κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2, όσο αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι 1780 κμ/ημ και είναι στην Α' φάση ανάπτυξης, επεξεργάζεται αστικά λύματα και η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι ενεργού υλίου με παρατεταμένο αερισμό.

Για την εγκατάσταση έχει εκδοθεί η (4) σχετική ΑΕΠΟ, καθώς και η με Αριθ. ΔΥΤ ΟΙΚ. 4362 (ΦΕΚ 357/Β'/13.05.1994) Απόφαση καθορισμού αποδέκτη της Νομαρχίας Λέσβου.

Κατά τον έλεγχο η εγκατάσταση ήταν σε πλήρη λειτουργία.

Επίσης με το (13) σχετικό μεταξύ άλλων κατατέθηκαν τα παρακάτω έγγραφα που αφορούν προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους στο έργο:

- i. Η με αρ.πρωτ. 33013/548/23.06.2017 (ΑΔΑ: 66ΗΓ7Λ0-151) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με θέμα "Μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τη λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μήθυμνας της Δ.Ε. Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται "...να φροντίσει η ΔΕΥΑΔ άμεσα για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας και της απόφασης καθορισμού αποδέκτη, που επίσης έχει λάξει και να κατατεθούν οι φάκελοι στις αδειοδοτούσες υπηρεσίες μέχρι τέλους του έτους...". Το με αρ.πρωτ. 46900/1030/03.08.2018 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα «Αποστολή έκθεσης ελέγχου» με συνημμένη την Έκθεση Ελέγχου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται πως "...η μονάδα λειτουργεί χωρίς ΑΕΠΟ σε ισχύ, καθώς η Απόφαση ΓΤ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με αριθ. πρωτ. 420/ΠΤ37/ΑΦ6.1.5.4ν/Φ121/28-5-2001 έληξε στο τέλος του 2011. Η ΔΕΥΑΔ έχει πληροφορήσει την υπηρεσία μας από το 2016 ότι θα αναθέσει την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων όλων των μονάδων του νησιού σε μελετητή, με την υπ' αριθ. πρωτ. 33013/548/23-6-2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη δόθηκε προθεσμία 6 μηνών προκειμένου να κατατεθούν οι φάκελοι στις αρμόδιες υπηρεσίες, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτό και δεν έχει εκδοθεί νέα ΑΕΠΟ..." και "...όλα τα ανωτέρω, τα οποία αποτελούν παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της μονάδας...".
- iii. Η με αρ.πρωτ. οικ. 1546/25/10.01.2019 (ΑΔΑ: ΟΥ0ΣΖΛ0-ΨΡΚ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με θέμα "Μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων στη ΔΕΥΑ Λέσβου για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Μήθυμνας και του δικτύου ακαθάρτων του Μολύβου που βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου», διότι δεν υπήρξε ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν οι εξής ενδείξεις συμμόρφωσης:

1. Δεν υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα παρακολούθησης σε μόνιμη βάση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε προκαθορισμένα ευαίσθητα σημεία, όπως καθορίζει ο Περιβαλλοντικός Όρος (ΠΟ) – 8 της (4) σχετικής ΑΕΠΟ. Διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα παρακολούθησης ακριβώς πριν το σημείο εκβολής του αγωγού, στη θαλάσσια περιοχή "Ντόπια" και εντός του θαλάσσιου αποδέκτη, ούτε στο παρακείμενο υδατόρρεμα στο αντλιοστάσιο Κωστακί. Σημειώνεται, ζητήθηκαν οι θέσεις, η μέθοδος και σχετικές μετρήσεις, αλλά δηλώθηκε από τον υπεύθυνο πως δεν υπάρχει εγκατεστημένο τέτοιο πρόγραμμα παρακολούθησης.
2. Δεν έχουν τοποθετηθεί φράχτες βλάστησης ούτε δυνάμει δενδροστοιχία περιμετρικά του γηπέδου, όπως καθορίζουν οι ΠΟ – 13β και ΠΟ – 33 της (4) σχετικής ΑΕΠΟ. Βλέπε σχετική φωτογραφία 1 στο Παράρτημα.
3. Δεν έχει εξασφαλιστεί ο συνεχής έλεγχος και η αυτόματη ρύθμιση παροχής του χλωρίου, όπως καθορίζει ο ΠΟ – 17 της (4) σχετικής ΑΕΠΟ. Σημειώνεται, δηλώθηκε από τον υπεύθυνο πως η ρύθμιση παροχής χλωρίου γίνεται χειροκίνητα, καθώς απουσιάζει αυτόματος ρυθμιστής.
4. Η διάταξη και η μορφή των δεξαμενών της ΕΕΔ είναι διαφορετικές σε σχέση με αυτές που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την (4) σχετική ΑΕΠΟ και απεικονίζονται στα σχέδια της θεωρημένης ΜΠΕ που τη συνοδεύει. Βλέπε σχετική φωτογραφία 2 στο Παράρτημα.
5. Η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη ανανέωση/τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως καθορίζει η παρ. στ) της (4) σχετικής ΑΕΠΟ, αλλά και το άρθρο 5 του (1) σχετικού Νόμου. Σημειώνεται πως η (4) σχετική ΑΕΠΟ είχε ισχύ έως Δεκέμβριο 2011.
6. Στο αντλιοστάσιο Κωστακί δεν υπάρχει εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως καθορίζουν οι ΠΟ – 19 και ΠΟ – 20 της (4) σχετικής ΑΕΠΟ ώστε να εξασφαλιστεί η χωρίς προβλήματα και διακοπές, συνεχής και σωστή λειτουργία της μονάδας. Σημειώνεται, ζητήθηκε, αλλά δεν υποδείχτηκε η ύπαρξη εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον υπεύθυνο.

7. Στο ανάλυστάσιο Κωστήκη δεν διασφαλίζεται η απόδοση, όπως καθορίζουν οι ΠΟ – 30 και ΠΟ – 38 της (4) σχετικής ΑΕΠΟ. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε, αλλά δεν υποδείχτηκε η ύπαρξη μηχανισμοί απόδοσης από τον υπεύθυνο.

Για το σύνολο των διαπιστωμένων ελλείψεων συμμόρφωσης, που αναφέρονται στην παρούσα, καλείται ο φορέας του έργου σε έγγραφο απολογία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της κλήσης σε απολογία, με δυνατότητα παράτασης μετά από αίτημα του φορέα έως δέκα (10) εργάσιμες επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 20 – παρ. 11γ. του (1) σχετικού Νόμου.

Επίσης, ο ελεγχόμενος κατά την υποβολή των απόψεών του, δύναται να συμπεριλάβει πρόταση με αναλυτική περιγραφή διορθωτικών ενεργειών, προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους και οποιαδήποτε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την πραγματοποιήσή τους. Η προτεινόμενη πρόταση αφού ελεγχθεί και ενδεχομένως τροποποιηθεί από την ελεγκτική αρχή, ενσωματώνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών) μαζί με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, σύμφωνα με το άρθρο 3 – παρ. 4 της (2) σχετικής ΥΑ.

ΕΣ

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Δρ. Κουταΐδου Ευγενία, Περιβ/γος με Α' βαθμό

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Έκθεση Αυτοψίας 23.03.2022

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χ.Α.
2. ΠΕ.ΧΩ.
3. Χρ. Γούλας
4. ΑΔ. Μακρίδου

Α. Η. Μ. Ο. Κ. Α. Π. Α. Α. Κ. Ρ. Ι. Β. Ε. Σ. Α. Ν. Τ. Π. Ρ. Α. Φ. Ο.

Η Προϊσταμένη Γραμματείας,



Handwritten signature

Μαργαρίτη Γκίνη Αναστασία
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
με βαθμό Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φωτογραφία 1



Φωτογραφία 2



