



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Σάκη Καράγιωργα 22  
Ταχ. Κώδικας : 84100 Σύρος  
Πληροφορίες : Ε. Γαλαντή  
Τηλέφωνο : 2281098801,98806-8  
E-mail : dpxs@1730.syzefxis.gov.gr

Ερμούπολη, 14-11-2022  
Αριθ. Πρωτ.:132812/2197  
(Σχ. αρ. πρ.: 130971/2166)

ΠΡΟΣ: ΔΕΗ Α.Ε.  
Δ/ση Παραγωγής Νησιών  
Λ. Συγγρού 112  
117 41 ΑΘΗΝΑ (Με αποδ.)  
ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

**ΘΕΜΑ:** Οριστική έκθεση ελέγχου, που αφορά στην Τακτική Περιβαλλοντική Επιθεώρηση στον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) ηλεκτρικής ενέργειας στη περιοχή «Χώρα» του Δήμου Άνδρου, (Ν. Κυκλάδων), της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου (Π. Εν. Άνδρου) & Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

**ΣΧΕΤ:**

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
7. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α') «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β' 40)." Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
8. Το Π.Δ. 51/2007 (Α'54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ».



9. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/τ. Β'), "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 Υ.Α. ..."όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ 3636/τ. Β) και ως ισχύει.
10. Η ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων" (Β' 604)», όπως ισχύει.
11. Η ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β'/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
12. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
13. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'/ 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
14. Το με αρ. πρ.:οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/40361/2310/20-04-2022 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων:50638/618/03-05-2022) έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Νοτ. Αιγαίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
15. Η από 04-08-2022 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
16. Το με αρ. ΑΣΠ ΑΝΔΡΟΥ 50017/08-08-2022 (Αρ. πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων:103321/1600/08-08-2022) αίτημα του ΑΣΠ Άνδρου.
17. Το με αρ. πρ. 111498/1850/26-08-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας που συνοδεύει την απο 16-08-2022 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
18. Το με αρ. ΔΕΠΑΝ/Ε.Κ. 144505/6307/15-09-2022 (Αρ. πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων:120530/2020/15-09-2022) αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε.
19. Το με αρ. πρ. 120530/2020/19-09-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
20. Το με αρ. ΔΕΠΑΝ/Ε.Κ. 157481/6734/05-10-2022 (Αρ. πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 130971/2166/06-10-2022 & 132812/2197/10-10-2022) Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής Άνδρου (εφεξής ΑΣΠ Άνδρου), με τα συνημμένα του.

#### **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Την 04η/08/2022 και ώρα 12:00μ.μ. πραγματοποιήθηκε έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., που είναι εγκατεστημένος παρά του λιμένα Άνδρου περίπου 1km βόρεια του οικισμού της "Χώρας" του

Δήμου Άνδρου, της ν. Άνδρου, Ν. Κυκλάδων, από την Ειρήνη Γαλαντή, υπάλληλο και την Μαρία Γιαννακοπούλου, προϊσταμένη της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου.

Παρών κατά την αυτοψία ήταν ο κ. Γεώργιος Στάμος, Ηλεκτρολόγος, ο οποίος μας υπέδειξε τις εγκαταστάσεις του ΑΣΠ Άνδρου και προσκόμισε στοιχεία που του ζητήθηκαν (όσα υπήρχαν διαθέσιμα στην εγκατάσταση).

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπου η (15) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερόμενους Επιθεωρητές, καθώς και από τον κ. Γεώργιο Στάμο, Ηλεκτρολόγο της δραστηριότητας, στον οποίο και επιδόθηκε αντίγραφο.

Στη συνέχεια συντάχθηκε η (17) σχετική προσωρινή έκθεση ελέγχου και κλήθηκε η ΔΕΗ Α.Ε. να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις της, οι οποίες και υποβλήθηκαν με το (20) σχετικό.

## **Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη το απολογητικό υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε. διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της υπ' αρ. 49960/12-07-2016 (ΑΔΑ:ΩΣΥ7ΟΠ11-Κ71) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 και των εδαφίων (Γ), (Δ) και (Ε) της (13) σχετικής, ως εξής:

### **Παράβαση 1<sup>η</sup> : Άδειες/ Διοικητικές Πράξεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης & δυναμικότητα εγκατάστασης.**

Κατά την αυτοψία αν και ζητήθηκε δεν επιδόθηκε η άδεια λειτουργίας του ΑΣΠ Άνδρου.

### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Η ΔΕΗ Α.Ε. στο (20) σχετ. Υπόμνημά της προσκόμισε τα εξής:

1. Το με αρ. ΔΠΑΝ: 114444/22-12-2014 αίτημα προς την Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής του Υ.Π.Ε.ΚΑ.
2. Το με αρ. ΔΠΑΝ: 2715/29-03-2017 αίτημα προς την Δ/ση ΑΠΕ & Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ.

Όπως αναφέρεται στο προαναφερόμενο Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε., παραμένει σε ισχύ η Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας (μέχρι τις 31/12/2023) βάσει του αρ. 66 του Ν. 4876/2021.

### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν υφίσταται σχετική παράβαση.

### **Παράβαση 2<sup>η</sup>: "Στο χώρο της δεξαμενής ν. 1 υπήρχε τοπική και μικρής έκτασης διαρροή καυσίμου."**

Κατά την αυτοψία στο χώρο της δεξαμενής ν. 1 υπήρχε τοπική και μικρής έκτασης διαρροή καυσίμου, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση το περιβάλλοντος κατά την έννοια του αρ. 2 του Ν.1650/86, όπως ισχύει.



### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Στο (20) σχετ. Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε., αναφέρεται ότι έχει προβεί σε σχετικές ενέργειες και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες συλλογής και συσκευασίας των αποβλήτων με κωδικό Ε.Κ.Α 17 05 03\* και θα ακολουθήσει η σύννομη αποκομιδή τους από την εταιρεία "POLYECO ΑΕ".

### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) & (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως "Χαμηλής σοβαρότητας".

**Παράβαση 3<sup>η</sup>:** Η δεξαμενή αποθήκευσης ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου δεν έφερε περιμετρική λεκάνη ασφαλείας, κατά παράβαση του όρου 1.15 της ΑΕΠΟ και σύμφωνα με το ΠΔ 44/87 (ΦΕΚ 15Α/87).

### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Στο (20) σχετ. Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε., αναφέρεται ότι "...έχει ξεκινήσει η διερεύνηση της δυνατότητας αναβάθμισής της", τα οποία ωστόσο δεν αναιρούν την υπόψη παράβαση, δεδομένου ότι στον υπ' αρ. 1.15 όρο της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας αναφέρεται ότι : "Οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων να περιβάλλονται από λεκάνες ασφαλείας χωρητικότητας τουλάχιστον ίσης με το περιεχόμενο της μεγαλύτερης από αυτές". Ο εν γένει εξοπλισμός των δεξαμενών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του ΠΔ 44/87 "Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων...".

### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) & (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022/ΦΕΚ 776/Β, η κατηγορία της παράβασης χαρακτηρίζεται ως "Ασήμαντη μη συμμόρφωση".

**Παράβαση 4<sup>η</sup>:** Οι παλιοί μετασχηματιστές δεν έφεραν στεγανές λεκάνες ασφαλείας, κατά παράβαση του όρου 1.18 της ΑΕΠΟ.

### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Στο (20) σχετ. Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε., αναφέρεται ότι "...Ο υπόψη όρος 1.17 της ε' σχετικής ΑΕΠΟ<sup>1</sup>, αφορά σε νέους μετασχηματιστές. Στην υφιστάμενη κατάσταση, όλοι οι μετασχηματιστές του ΑΣΠ Άνδρου έχουν εγκατασταθεί προγενέστερα της έκδοσης της ε' σχετικής ΑΕΠΟ. Ωστόσο, για τους υφιστάμενους μετασχηματιστές τηρούνται τα οριζόμενα του όρου 1.19 "..."

<sup>1</sup> Η υπ' αρ. 49960/12-07-2016 (ΑΔΑ:ΩΣΥ7ΟΠ11-Κ7Ι) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν υφίσταται σχετική παράβαση.

**Παράβαση 5<sup>η</sup>:** Οι ηλεκτρικοί αεροσυμπιεστές της μονάδας δεν ήταν, επί αντικραδασμικής βάσης (ΠΔ 1180/81 (Α' 293), ούτε έφεραν ένδειξη CE.

### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Στο (20) σχετ. Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε., αναφέρεται ότι "...ο Σταθμός τέθηκε σε λειτουργία το 1974, ήτοι προγενέστερα της θέσης σε ισχύ της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ένδειξης CE. "..."

### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν υφίσταται σχετική παράβαση.

**Παράβαση 6<sup>η</sup>:** Δεν προσκομίστηκε Πράξη Χαρακτηρισμού από τη Δ/ση Δασών Κυκλάδων, κατά παράβαση του όρου 1.21 της ΑΕΠΟ. Επίσης, δεν προσκομίστηκαν άδειες κατασκευών στον αιγιαλό, κλπ.

### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Στο (20) σχετ. Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε., αναφέρεται ότι "...η έκταση που δραστηριοποιείται ο Σταθμός είναι μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και η Επιχείρηση έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας των δασικών χαρτών. Επίσης, σε ότι αφορά στη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών αιγιαλού και παραλίας "...η Επιχείρηση έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ωστόσο η χορήγηση των υπόψη αδειών παραμένει σε εκκρεμότητα, χωρίς υπαιτιότητα της ΔΕΗ Α.Ε."

### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν υφίσταται σχετική παράβαση.

**Παράβαση 7<sup>η</sup>:** Δεν προσκομίστηκε ΤΕΠΕΜ για τη χρήση φορητού συστήματος κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, κατά παράβαση του όρου 1.26 της ΑΕΠΟ.

### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Στο (20) σχετ. Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε. αναφέρεται ότι: "...δεν πραγματοποιείται από το Σταθμό επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που παράγονται από τη λειτουργία του σταθμού, λόγω διακοπής υπεδάφιας διάθεσης.

### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν υφίσταται σχετική παράβαση.



**Παράβαση 8<sup>η</sup>:** Δεν έχουν απομακρυνθεί τα ιστορικά απόβλητα (ανάλογα με το είδος αυτών) από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, ούτε επεδείχθησαν σχετικά παραστατικά και χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, κατά παράβαση του όρου 3.1.3.

**Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Στο (20) σχετ. Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε., αναφέρεται ότι: *"..Όπως φαίνεται από τις συνημμένες ΕΕΠΑ του Σταθμού, από το 2018 έχει απομακρυνθεί το σύνολο των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων του Σταθμού που είχαν καταχωρηθεί στην ΕΕΠΑ του 2016, έτος έκδοσης της ε' σχετικής ΑΕΠΟ και εντός του 2019, ολοκληρώθηκε η αποκομιδή των μεταγενέστερα αποθηκευμένων αποβλήτων του Σταθμού. "...η ποσότητα των 0,440tn (λόγω λανθασμένης εκτίμησης αναμένεται να απομακρυνθεί εντός του τρέχοντος έτους."*

**Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν υφίσταται σχετική παράβαση.

**Παράβαση 9<sup>η</sup>:** Δεν προσκομίστηκαν εν ισχύ συμβάσεις ή παραστατικά παραλαβής των αστικών υγρών αποβλήτων, ούτε επεδείχθη σχέδιο κατασκευής στεγανού βόθρου, κατά παράβαση του όρου 3.1.5.

**Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Σε ότι αφορά τα αστικά υγρά απόβλητα στο (20) σχετ. Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε., επισυνάφθηκαν τα εξής: 1ον: Η με αρ. Σχεδίου 10654-1-1/10-05-1973 Γενική Διάταξη ΑΣΠ Άνδρου στην οποία εμφανίζεται ο σηπτικός βόθρος και 2ον: το με αρ. 8511/23-11-1962 θεωρημένο Σχέδιο Απορροφητικών Σηπτικών Βόθρων. Επιπρόσθετα, λόγω της εφεδρικής λειτουργίας του ΑΣΠ Άνδρου δεν έχει υπάρξει ανάγκη αποκομιδής των αστικών λυμάτων, καθώς ο βόθρος έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση δεκαπέντε (15) έως δεκαεννιά (19) ατόμων.

**Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν υφίσταται σχετική παράβαση.

**Παράβαση 10<sup>η</sup>:** Δεν προσκομίστηκαν ημερολόγια τήρησης αποτελεσμάτων μετρήσεων ελέγχου ποιότητας νερού ψύξης πριν την τελική διάθεσή του, ούτε μετρήσεις ειδικών παραμέτρων & θερμοκρασίας νερού, κατά παράβαση του όρου 3.2.4.

**Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Στο (20) σχετ. Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε., αναφέρεται ότι: *".. ο ΑΣΠ Άνδρου είναι σε "ψυχρή" εφεδρεία "... "Συγκεκριμένα οι αναλύσεις των δειγμάτων νερού ψύξης διενεργήθηκαν στο πιστοποιημένο κατά (ISO 17025) Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, έγινε καταγραφή της θερμοκρασίας του νερού πριν τη τελική διάθεση και στα δείγματα αυτά εξετάστηκαν οι χημικές παράμετροι των αιωρούμενων στερεών, ορυκτών ελαίων - υδρογονανθράκων. Επιπλέον, κατά τις*

περιόδους εφεδρικής λειτουργίας του Σταθμού, λαμβάνει χώρα καταγραφή της θερμοκρασίας σε 24ωρη βάση. Οι υπόψη μετρήσεις κοινοποιήθηκαν στην οικεία Διεύθυνση Υδάτων .."

#### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν υφίσταται σχετική παράβαση.

**Παράβαση 11<sup>η</sup>**: Δεν προσκομίστηκαν σχετικές συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς παραλαβής επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ούτε ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων, κατά παράβαση των όρων 4.2 & 4.3. της ΑΕΠΟ.

#### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Στο (20) σχετ. Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε., αναφέρεται ότι: "Επισυνάπτεται .." η ισχύουσα Σύμβαση της Επιχείρησης με "... την εταιρεία "POLYECO Α.Ε." .." "Επιπλέον επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, έτους 2021.."

#### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν υφίσταται σχετική παράβαση.

**Παράβαση 12<sup>η</sup>**: Δεν τηρείται ημερολόγιο αποτελεσμάτων μετρήσεων αέριων εκπομπών και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, κατά παράβαση της ΑΕΠΟ, ούτε έχει ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, κατά παράβαση της ενότητας Ε. της ΑΕΠΟ.

#### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Στο (20) σχετ. Υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε., αναφέρεται ότι: "ο ΑΣΠ Άνδρου δύναται να λειτουργήσει εφεδρικά, υπό το καθεστώς 'ψυχρής' εφεδρείας .." Ως εκ τούτου, στην ε' σχετική ΑΕΠΟ δεν ορίζεται συχνότητα παρακολούθησης και δεν προσδιορίζονται σε αυτή συγκεκριμένες παράμετροι ελέγχου, ενώ δεν έχουν τεθεί οριακές τιμές εκπομπών αερίων ρύπων..."...δεν προκύπτει σχετική απαίτηση μέτρησης εκπομπών αερίων ρύπων όχι μόνο βάσει ΑΕΠΟ αλλά και βάσει κείμενης νομοθεσίας..." "Ωστόσο, ..." θα εξεταστεί το θέμα διενέργειας μετρήσεων εκπομπών αερίων ρύπων ..""...δεν πραγματοποιείται στον Σταθμό επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων .." λόγω διακοπής υπεδάφιας διάθεσης. Ως εκ τούτου, στην ε' σχετική ΑΕΠΟ δεν ορίζεται συχνότητα παρακολούθησης .." και δεν προσδιορίζονται σε αυτήν συγκεκριμένες παράμετροι ελέγχου, ούτε οριακές τιμές..."Επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή .." η ενημέρωση των Αρχών για τον υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων του ΑΣΠ Άνδρου.."

Ωστόσο, τα αναφερόμενα της ΔΕΗ Α.Ε. δεν αναιρούν το γεγονός ότι δεν τηρείται ημερολόγιο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των αερίων εκπομπών, κατά παράβαση της ενότητας Ε της ΑΕΠΟ.



### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) & (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022/ΦΕΚ 776/Β, η παράβαση χαρακτηρίζεται "Χαμηλή".

Σημειώνεται, ότι για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας των ανωτέρω παραβάσεων σύμφωνα με την ενότητα (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022/ΦΕΚ 776/Β λήφθηκαν υπόψη τα εξής: α) στο αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων εντός της τελευταίας δεκαετίας και β) ο βαθμός συνεργασίας & συμπεριφοράς του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας ήταν θετικός.

### **Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Σύμφωνα με την ενότητα (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως "Υψηλό".

### **Δ. Πλάνο διορθωτικών ενεργειών**

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

<b>A/A</b>	<b>Διαπιστωθείσα παράβαση</b>	<b>Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες</b>	<b>Αξιολόγηση σοβαρότητας</b>	<b>Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος</b>
1	2 <sup>η</sup> Παράβαση	Αποκατάσταση του χώρου πλησίον της δεξαμενής ν. 1 στην οποία υπήρχε τοπική και μικρής έκτασης διαρροή καυσίμου.	Χαμηλή	Εντός τριών (3) μηνών
2	3 <sup>η</sup> Παράβαση	Τοποθέτηση περιμετρικής λεκάνης ασφαλείας στη δεξαμενή αποθήκευσης ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου, σύμφωνα με το ΠΔ 44/87 (ΦΕΚ 15Α/87).	Ασήμαντη	Εντός έξι (6) μηνών
3	12 <sup>η</sup> Παράβαση	Τήρηση ημερολογίου αποτελεσμάτων μετρήσεων αέριων εκπομπών.	Χαμηλή	Εντός πέντε (5) μηνών



Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β)

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την εν λόγω επιχείρηση από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Το παρόν κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, καθώς και στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ (Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ) σε εφαρμογή των οριζόμενων στο Κεφ. Στ' του Παραρτήματος της (13) σχετικής.

Για την ακρίβεια		Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
		ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Δ.

1. ΧΑ
2. Φ.Κατ. Άνδρος/ 85

#### Πίνακας Κοινοποιήσεων:

ΥΠ.ΕΝ

1. Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα (email:sec.dipa@prv.ypeka.gr)
2. Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα (email:sene.tep@prv.ypeka.gr)