



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Σάκη Καράγιωργα 22
Ταχ. Κώδικας : 84100 Σύρος
Πληροφορίες : Ε. Γαλαντή
Τηλέφωνο : 2281098801,98806-8
E-mail : dpxs@1730.syzefxis.gov.gr

Ερμούπολη, 02-10-2023
Αριθ. Πρωτ.: 122831/1459
(Σχ.αρ.πρ.:118732/1407,119412/1415,
120907/1430,)

ΠΡΟΣ: ΔΕΗ Α.Ε.
Δ/ση Παραγωγής Νησιών
Λ. Συγγρού 112
117 41 ΑΘΗΝΑ (Με αποδ.)
ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου, που αφορά στην Τακτική Περιβαλλοντική Επιθεώρηση στον "Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (ΤΣΠ) ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στη νήσο Κύθνο, του Δήμου Κύθνου, της Π εν. Κέας - Κύθνου (Ν. Κυκλάδων)" & Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
7. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α') «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β' 40)." Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
8. Το Π.Δ. 51/2007 (Α'54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ».

9. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/τ. Β'), "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 Υ.Α. ..."όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ 3636/τ. Β) και ως ισχύει.
10. Η ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων" (Β' 604)», όπως ισχύει.
11. Η ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β'/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
12. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
13. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'/ 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
14. Το με αρ. πρ.: οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/21905/1128/01-03-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 26306/297/02-03-2023) έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Νοτ. Αιγαίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
15. Η από 24-05-2023 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
16. Η από 25-05-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 68970/782/25-05-2023) αίτηση του ΤΣΠ Κύθνου με τα συνημμένα της (1. Η από "Αύγουστος 2020" Τεχνική Έκθεση θορύβου, 2. Η από "Αύγουστος 2020" Τεχνική Έκθεση Μετρήσεων Αέριων Εκπομπών)
17. Η από 25-05-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 69280/789/25-05-2023) αίτηση του ΤΣΠ Κύθνου με τα συνημμένα της (1. Το με αρ. 202165/26-10-2022 Έντυπο Αναγνώρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, 2. Το με αρ. 11/26-10-2022 Δελτίο Αποστολής,
18. Η από 25-05-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 69267/787/25-05-2023) αίτηση του ΤΣΠ Κύθνου με τα συνημμένα της (1. Το με αρ. 50257/30-07-2020 έγγραφο του ΑΣΠ Μήλου, 2. Το με αρ. 50120/26-03-2020 έγγραφο του ΑΣΠ Μήλου, 3. Το με αρ. 04/18-08-2020 Δελτίο Αποστολής, 4. Η με αρ. 1588/18-08-2020 απόδειξη παραλαβής υγρών αποβλήτων)
19. Η από 28-05-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 70662/810/29-05-2023) αίτηση του ΤΣΠ Κύθνου.
20. Η από 29-05-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 70873/813/29-05-2023) αίτηση του ΤΣΠ Κύθνου.
21. Η από 06-06-2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου -"Κλήση σε απολογία", η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρ. 70873/813/26-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

22. Το με αρ. ΔΕΠΑΝ/ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ/50178/04-08-2023 (Αρ. πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 106922/1225/07-08-2023) αίτημα χορήγησης παράτασης προθεσμίας.
23. Το με αρ. πρ. 106922/1225/08-08-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
24. Το με αρ. ΔΕΠΑΝ/ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ/50200/31-08-2023 (Αρ. πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 118732/1407/04-09-2023 & 119412/1415/05-09-2023 Υπόμνημα της ΔΕΠΑΝ/ΑΣΠ Μήλου για τον ΤΣΠ Κύθνου, με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα & δικαιολογητικά (1.Φωτογραφικό υλικό από το χώρο της ΔΑΚ-1, καθώς και 2. από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, 3. Παραστατικά μεταφοράς/παραλαβής αστικών λυμάτων, 4. Παραστατικά παραλαβής ΑΛΕ, 5.Παραστατικά παραλαβής επικίνδυνων αποβλήτων).
25. Η από 06-09-2023 (Αρ. πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 120907/1430/07-09-2023) αίτηση του ΤΣΠ Κύθνου με τα συνημμένα σε αυτό παραστατικά & έγγραφα. (1.Το με αρ. πρ. ΔΠΑΝ3076/27-04-2018 έγγραφο μετακίνησης φορητών Η/Ζ, 2. Το με αρ. ΔΔΝ1946/08-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νήσων (ΔΝΝ), 3. Το με αρ. ΔΔΝ/415051/12-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νήσων (ΔΝΝ), 4. Το με αρ. ΔΔΝ/137952/13-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νήσων (ΔΝΝ), 5. Το με αρ. ΓρΔ/878/13-07-2023 έγγραφο της ΔΕΗ, 6.Το με αρ. πρ. ΔΔΝ203/17-01-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, 6.Φωτογραφικό υλικό, 7. Το με α/α 421/27-04-2023 παραστατικό μεταφοράς/παραλαβής αστικών λυμάτων προσωπικού, 8.Το με αρ. 6/24-07-2023 Δελτίο Αποκομιδής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), 9. Το με αρ. 194778/24-07-2023 Έντυπο Αναγνώρισης ΑΛΕ, 10. Το με αρ. ΡΟΛ 54803/11-08-2023 Έντυπο Αναγνώρισης για Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων.
26. Το με (Αρ. πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 122831/1459/12-09-2023) Ενημερωτικό Έντυπο του ΑΣΠ Μήλου, για τον ΤΣΠ Κύθνου, με τα συνημμένα του.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 24-05-2023 και ώρα 18:00μ.μ. πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την Προϊσταμένη και την υπάλληλο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου, Μαρία Γιαννακοπούλου και Ειρήνη Γαλαντή, για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής Κύθνου, που λειτουργεί στη θέση "Χώρα" της νήσου Κύθνου, του Δήμου Κύθνου, της Π εν. Κέας - Κύθνου (Ν. Κυκλάδων).

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει. Κατόπιν, συντάχθηκε η (15) σχετική έκθεση αυτοψίας, η οποία συνυπογράφηκε από τους προαναφερθέντες υπαλλήλους και τον Προϊστάμενο της δραστηριότητας κ. Φίλιππο Βλασάρη.

Με το (16) σχετικό αίτημα του ΤΣΠ Κύθνου εστάλη στην Υπηρεσία μας η από Αυγούστου του έτους 2020 Τεχνική Έκθεση Μέτρησης Περιβαλλοντικού Θορύβου, ως απαίτηση της ΑΕΠΟ (2015). Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση " Σταθμός κατά τις μετρήσεις είχε ηλεκτρική παραγωγή που κυμαινόταν μεταξύ 1950-2050kw, τα οποία παράγονταν από τα Η/Ζ Νο 7,8 και 9. ". Σύμφωνα με το αποτέλεσμα των υπόψη μετρήσεων "Η ηχομόνωση του μηχανοστασίου του Σταθμού της Κύθνου κρίνεται επαρκής και το όριο των 654dB(A) τηρείται κατά τη λειτουργία του."

Επιπλέον, στην ίδια Τεχνική Έκθεση κατεγράφησαν μετρήσεις χαρακτηριστικών μεγεθών καυσαερίων, για τον έλεγχο τήρησης των επιτρεπόμενων ορίων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων που αφορά στις εκπομπές αερίων και ιπτάμενων στερεών και περιλαμβάνει τις κατωτέρω μονάδες:

No Μονάδας	Κατασκευαστής	Ονομαστική Ισχύς (kW)
1	mitsubishi	1275
2	mitsubishi	1275
3	MWM	530
4	MWM	530
5	MWM	530
6	MWM	530

Σύμφωνα με τις υπόψη μετρήσεις "Τηρούνται οι οριοθετημένες τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων, οι οποίες αναφέρονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων".

Κατά την αυτοψία, τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων (σχετικά 16 έως 20) και λαμβάνοντας υπόψη το (24) σχετικό Υπόμνημα με τα (25 & 26) σχετικά συμπληρωματικά σε αυτό στοιχεία, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη το απολογητικό υπόμνημα της ΔΕΗ Α.Ε. διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της υπ' αρ. 9717/11-02-2015 (ΑΔΑ:75ΚΓΟΡ1Ι-ΥΘ5) Απόφασης Ανανέωσης και Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της δραστηριότητας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 και των εδαφίων (Γ), (Δ) και (Ε) της (13) σχετικής, ως εξής:

Παράβαση 1^η : Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς διαφοροποιείται από την εγκεκριμένη στην ΑΕΠΟ του έργου/δραστηριότητας.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Σύμφωνα με το (24) σχετικό Υπόμνημα της ΔΕΠΑΝ/Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Μήλου, "Η μόνη διαφοροποίηση μεταξύ εγκατεστημένης και αδειοδοτημένης βάσει ΑΕΠΟ ισχύος του Σταθμού έγκειται στην καθυστέρηση υλοποίησης της εγκεκριμένης (σύμφωνα με την ΑΕΠΟ) και προγραμματισμένης αποσύνδεσης των τριών υφιστάμενων Η/Ζ τύπου MWM (No 3,4&5)..." "...η Επιχείρηση θα προβεί (μέχρι τα τέλη του 2023), σε σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή στο πλαίσιο ενημέρωσης φακέλου του Σταθμού, τόσο για τις μεταφορές των φορητών Η/Ζ όσο και για την καθυστέρηση αποσύνδεσης των 3 MWM μονάδων του Σταθμού, μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του νησιού."

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου- Χαρακτηρισμός Σοβαρότητας Παράβασης:

Σύμφωνα με την ισχύουσα ΑΕΠΟ του έργου: "Για τυχόν αλλαγή των μονάδων για λόγους εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της εγκατάστασης ή αποκατάστασης ζημιών, χωρίς σημαντική αύξηση της ονομαστικής ισχύος του Σταθμού, **μπορεί να κατατεθεί για έγκριση φάκελος ΤΕΠΕΜ**, χωρίς να απαιτείται διαδικασία τροποποίησης της παρούσας".

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω Σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'), η παράβαση αξιολογείται ως "χαμηλής σοβαρότητας".

Παράβαση 2^η: Στο χώρο της δεξαμενής ν. 1 υπάρχει τοπική ρύπανση καυσίμου.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Σύμφωνα με το (24) σχετικό Υπόμνημα της ΔΕΠΑΝ/Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Μήλου: "Αποκαταστάθηκε άμεσα η τοπική και μικρής έκτασης διαρροή καυσίμου στο χώρο της λεκάνης ασφαλείας της υπόψη δεξαμενής αποθήκευσης diesel ΔΑΚ-1, από το Προσωπικό του Σταθμού. Συγκριμένα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι ενέργειες συλλογής και συσκευασίας των αποβλήτων με κωδικό Ε.Κ.Α. 17 05 03* "...και τοποθετήθηκαν στο χώρο προσωρινή αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων του Σταθμού. Θα ακολουθήσει η σύννομη αποκομιδή τους από την εταιρεία "POLYECO A.E." "Τα παραπάνω τεκμηριώνονται με το συνημμένο στη παρούσα φωτογραφικό υλικό .."

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:

Από τις επισυναπτόμενες στο Υπόμνημα του ελεγχόμενου φορέα της δραστηριότητας προκύπτει ότι η έκταση επί της οποίας υπήρξε τοπική ρύπανση καυσίμου έχει αποκατασταθεί. Ωστόσο, εκκρεμεί η μεταφορά των υπόψη αποβλήτων. Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω Σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'), η παράβαση αξιολογείται ως "χαμηλής σοβαρότητας".

Παράβαση 3^η:Μη πραγματοποίηση νέου στεγανού βόθρου, κατά παράβαση του όρου 3 "Υγρά απόβλητα"

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Σύμφωνα με το (24) σχετικό Υπόμνημα της ΔΕΠΑΝ/Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Μήλου: "στην υφιστάμενη κατάσταση, τα αστικά λύματα (προσωπικού) από τους χώρους υγιεινής του Σταθμού καταλήγουν μέσω αποχετευτικού συστήματος σωληνώσεων σε σηπτικό - απορροφητικό βόθρο και η μεταφορά τους στο αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου θα πραγματοποιείται με

βυτιοφόρο όχημα, όποτε απαιτείται. Σύμφωνα με την §3.1 της ε' σχετικής ΑΕΠΟ (2015), η στεγανοποίηση του αποχετευτικού συστήματος και η κατασκευή νέου στεγανού βόθρου αστικών λυμάτων, αφορά σε μελλοντική κατασκευή και δεν κρίθηκε σκόπιμο να υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα "...". Στην παρούσα επιστολή επισυνάπτονται τα σχετικά παραστατικά "μεταφοράς/παραλαβής των αστικών λυμάτων του προσωπικού του ΤΣΠ Κύθνου "... για τα έτη 2022 και 2023".

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 27143/17616/15-11-2011 (ΑΔΑ 4ΙΗΖΕΝ-Ε) Έγκριση Τροποποίησης Μελέτης Επεξεργασίας & Διάθεσης Αποβλήτων του ΤΣΠ ΔΕΗ Κύθνου της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ. της τότε Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου "Τα αστικά λύματα θα καταλήγουν σε σύστημα σηπτικού - απορροφητικού βόθρου και μετά με βυτιοφόρα οχήματα θα μεταφέρονται στους χώρους διάθεσης των αστικών λυμάτων του νησιού."

Προσκομίστηκε το με αρ. 421 από 27/04/2023 Παραστατικό Τέλους Μεταφοράς βοθρολυμάτων έτους 2022, του Δήμου Κύθνου, αλλά και το υπ' αρ. 173/07-08-2023 Παραστατικό της εταιρείας "Μαρούλη Φ. Νικολέτα", για το έτος 2023.

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ΑΕΠΟ (2015) της δραστηριότητας επισημαίνει "τον προγραμματισμό" της στεγανοποίησης του υπάρχοντος συστήματος υποδοχής των αστικών υγρών λυμάτων, χωρίς τη σαφή χρονική περίοδο υλοποίησής του. Κατόπιν αυτού, και επειδή στο ανωτέρω υπόμνημα αναφέρεται ότι η υφιστάμενη διαχείριση των αστικών λυμάτων γίνεται σε σηπτικό απορροφητικό βόθρο, ο ισχυρισμός της εταιρείας γίνεται αποδεκτός.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω Σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'), η παράβαση αξιολογείται ως "χαμηλής σοβαρότητας".

Παράβαση 4^η: Στον περιβάλλοντα χώρο υπήρχαν συσσωρευμένα βαρέλια τα οποία περιείχαν καμένα λάδια, καθώς και πολλά άδεια βαρέλια και άλλα επικίνδυνα απόβλητα (στουπιά κλπ).

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

"Οι περιέκτες επικίνδυνων αποβλήτων δε βρίσκονταν συσσωρευμένοι στον περιβάλλοντα χώρο του Σταθμού, αλλά εντός του προβλεπόμενου αδειοδοτημένου χώρου προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων "... εν αναμονή της σύννομης αποκομιδής "...". Άμεσα μετά την εν λόγω αυτοψία, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων του ΤΣΠ Κύθνου απομακρύνθηκαν σύννομα από την εταιρεία "CYTOP A.E." "... (βλ. τεκμήριο Νο 4). Ομοίως τα στερεά επικίνδυνα απόβλητα .. (βλ. τεκμήριο Νο 5)". Τα κενά βαρέλια (μη επικίνδυνα απόβλητα) "... βρίσκονται σε αναμονή εκτέλεσης των εσωτερικών διαδικασιών της ΔΕΗ .." "Με τη ολοκλήρωση των εργασιών διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων, θα σας αποσταλούν τα σχετικά παραστατικά."

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:

Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των Ε.Α σηματοδοτήθηκε αναλόγως σύμφωνα και με το επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό που εστάλη στην Υπηρεσία μας. Για την ανωτέρω 4η Παράβαση προσκομίστηκε επίσης το υπ' αρ. 06/24-07-2023 Παραστατικό Δελτίο για την ανακύκλωση καμένων λαδιών με παραλήπτη την εταιρεία CYTOP A.E, καθώς και το με σειρά Νο 194778/24-07-2023 Έντυπο Αναγνώρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Επίσης, προσκομίστηκε το με αρ. POL54803, το POL54804 και το POL54805 από 09-08-2023 Έντυπο Αναγνώρισης Για Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων της εταιρείας POLYECO A.E. Όσον αφορά στα κενά βαρέλια, σύμφωνα με το ανωτέρω (24) σχετικό υπόμνημα της εταιρείας, χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα και υπόκεινται σε αναμονή εκτέλεσης των εσωτερικών διαδικασιών της ΔΕΗ. Κατόπιν αυτού, γίνεται αποδεκτός ο υπόψη ισχυρισμός της εταιρείας.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω Σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'), η παράβαση αξιολογείται ως "χαμηλής σοβαρότητας".

Σημειώνεται, ότι για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας των ανωτέρω παραβάσεων σύμφωνα με την ενότητα (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022/ΦΕΚ 776/Β λήφθηκαν υπόψη τα εξής: α) Η κατηγορία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας είναι Α2, β) στο αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων εντός της τελευταίας δεκαετίας και γ) ο βαθμός συνεργασίας & συμπεριφοράς του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας ήταν θετικός.

Ως εκ τούτου, η σοβαρότητα των παραβάσεων παραμένει στο ίδιο επίπεδο "χαμηλής σοβαρότητας".

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την ενότητα (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως "Υψηλό".

Δ. Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
------------	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

				από την παραλαβή του παρόντος
1	Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς διαφοροποιείται από την εγκεκριμένη στην ΑΕΠΟ του έργου/δραστηριότητας.	Κατάθεση ΤΕΠΕΜ στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, που εξέδωσε την ΑΕΠΟ της δραστηριότητας.	Χαμηλή	Εντός έξι (6) μηνών
2	Στο χώρο της δεξαμενής ν. 1 υπάρχει τοπική ρύπανση καυσίμου.	Αποκατάσταση της ρυπανθείσας έκτασης και προσκόμιση παραστατικών αποστολής των επικίνδυνων αποβλήτων που συλλέχθηκαν από αυτήν.	Χαμηλή	Εντός έξι (6) μηνών Εν μέρει συμμόρφωση. (Αποκαταστάθηκε η έκταση, εκκρεμεί η απομάκρυνση του ρυπασμένου χώματος)
3	Μη πραγματοποιήσ η νέας στεγανής δεξαμενής, κατά παράβαση του όρου 3 "Υγρά απόβλητα" της ΑΕΠΟ (2015)	Σύμφωνα με την με αρ. 27143/17616/15-11-2010 Έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων, αλλά και το υπόμνημα της εταιρείας τα αστικά λύματα διαχειρίζονται ήδη σε σύστημα σηπτικού απορροφητικού βόθρου. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ΑΕΠΟ (2015) της δραστηριότητας επισημαίνει "τον προγραμματισμό" της στεγανοποίησης του υπάρχοντος συστήματος υποδοχής των αστικών υγρών λυμάτων, χωρίς όμως τη σαφή χρονική περίοδο υλοποίησής του.	Χαμηλή	Συμμορφώθηκε (Σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας η διαχείριση των αστικών λυμάτων του ΤΣΠ Κύθνου πραγματοποιείται σε σύστημα στεγανού-απορροφητικού βόθρου και εναρμονίζεται με την με αρ. 27143/17616/15-11-2010 Έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων. Δεν έχει παραστεί προς το παρόν η ανάγκη κατασκευής νέου στεγανού βόθρου, λόγω του μικρού αριθμού των εργαζομένων στο Σταθμό. Προσκομίστηκαν αποδεικτικά εκκένωσης του υπάρχοντος συστήματος.)

4	<p>Στον περιβάλλοντα χώρο υπήρχαν συσσωρευμένα βαρέλια τα οποία περιείχαν καμένα λάδια, καθώς και πολλά άδεια βαρέλια και άλλα επικίνδυνα απόβλητα (στουπιά κλπ).</p>	<p>Απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων σε αδειοδοτημένο χώρο & σήμανση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης αυτών.</p>	<p>Χαμηλή</p>	<p>Συμμορφώθηκε (Σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας και το φωτογραφικό υλικό που εστάλη υπήρξε σήμανση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των Ε.Α. προσκομίστηκε επίσης το υπ' αρ. 06/24-07-2023 Παραστατικό Δελτίο για την ανακύκλωση καμένων λαδιών με παραλήπτη την εταιρεία CYTOP A.E, καθώς και το με σειρά Νο 194778/24-07-2023 Έντυπο Αναγνώρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Επίσης, προσκομίστηκε το με αρ. POL54803, το POL54804 και το POL54805 από 09-08-2023 Έντυπο Αναγνώρισης Για Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων της εταιρείας POLYECO A.E. Όσον αφορά στα κενά βαρέλια, χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα και υπόκεινται σε αναμονή εκτέλεσης των εσωτερικών διαδικασιών της ΔΕΗ.)</p>
---	---	--	---------------	---

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε παράβαση όλα τα


απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ). Εν προκειμένω, η Δήλωση Συμμόρφωσης θα αφορά μόνο στη 1η και στη 2η Παράβαση.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) .

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την εν λόγω επιχείρηση από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Το παρόν κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, καθώς και στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ (Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ) σε εφαρμογή των οριζομένων στο Κεφ. Στ' του Παραρτήματος της (13) σχετικής.

Για την ακρίβεια		Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
		ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Δ.

1. ΧΑ
2. Φ.Κατ. Κύθνος/ 15

Πίνακας Κοινοποιήσεων:
ΥΠ.ΕΝ

1. Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, (email:sec.dipa@prv.ypeka.gr)
2. Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, (email:sene.tep@prv.ypeka.gr)